



SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS
UNIDADE EXECUTORA LOCAL

Várzea Grande, 16 de setembro de 2016

CI nº 175/2016/SMVO/Uel

À Superintendência de Licitação
Processo: 377348/2016

Assunto: Solicitação de reabertura Pregão Eletrônico nº 064.2016

Prezado Pregoeiro,

Vimos através da presente, solicitar a V. S^a a REABERTURA do pregão eletrônico nº 64/2016 – Processo nº 377348/2016, referente a Fornecimento de materiais que serão utilizados na execução de obras sendo: Tubos, peças e conexões (ferro fundido), válvula de retenção, válvula de gaveta corpo curto com flanges e volante, tubos de PVC para rede de esgoto e acessórios, tubos PVC DEFOFO e demais materiais conforme termo de referência, para utilização nas obras do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sub-bacia 02.

Aproveitamos também a oportunidade para responder aos pedidos de esclarecimento feitos pelas empresas Sulzer Pumps Wasterwater Brasil, Bermad Brasil Indústria de Válvulas Ltda, Corr Plastic Tubos e Conexões Ltda, Angolini e Angolini Ltda, Jayme Jacintho-ME e Saint Gobain Canalização Ltda.

Segue respostas:

Sulzer Pumps Wasterwater Brasil – CNPJ: 77.153.260/0001-21		
Nº do Lote	Questionamento/pedido de esclarecimento	Resposta
Lote 13 – itens 1,2 e 3.	Solicitamos a prorrogação do prazo de entrega para 120 (cento e vinte) dias em virtude dos equipamentos solicitado não serem de “prateleira”, o que demanda um tempo maior em engenharia, compras, produção e entrega	O prazo de entrega foi estendido para este lote conforme item 4 da 2ª retificação do Termo de Referência nº 06/2016.
Lote 13 – itens 1, 2 e 3.	Para equalizar as informações técnicas de todos os fornecedores do Lote 13, é possível recebermos as especificações técnicas específicas deste lote?	Informação presente no Termo de referência no item nº 15 e 24 do “Anexo – Especificações Complementares.”
Lote 13 – item 1	Favor informar qual deverá ser a tensão de operação dos equipamentos do Lote 13	Informação presente no Termo de referência no item nº15 do “Anexo – Especificações Complementares.”
Lote 13 – item 2 e 3	Favor informar qual deverá ser a tensão de operação dos equipamentos do Lote 13	Informações presentes nos projetos elétricos das Estações elevatórias de esgoto 2.10 e 2.12