



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

**RESPOSTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.2016.**

**Empresas:** SANTA INÊS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, inscrito no CNPJ/MF N. 005.994.830/0001-03, com sede na Praça Moreira Cabral, 70 – Centro - Município de Cuiabá-MT.

Trata-se o presente, da apreciação e deliberação acerca do pedido de esclarecimentos, nos termos do item 3 do edital da Concorrência Pública supramencionada, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em construção civil e serviços de Engenharia para execução de Coberturas de Quadras Escolares Pequenas e construção de Quadra Poliesportiva com Vestiário projetos padronizados FNDE, encaminhada à esta Superintendência de Licitações via email, feito pelas empresas Reta Projetos e Construções Ltda e Paiaguás Construtora Ltda.

**I - DOS PEDIDOS**

A empresa SANTA INÊS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, solicita esclarecimento quanto ITEM 4.1 Código SINAPI de abril de 2016 72112, com a seguinte descrição estrutura metálica em arco, vão de 16,70m, inclui pintura; mas segundo o CÓDIGO 72112, DIZ O SEGUINTE: estruturas metálica em tesoura ou treliças, vão livre de 20m, fornecimento e montagem, não sendo considerados os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais de alvenaria e concreto, as telhas de coberturas e a pintura de acabamento; pergunta-se:

a) No item 4.1 da planilha orçamentária disponibilizada pela prefeitura de várzea grande-Mt, diz: Estrutura metálica em arco vão de 16,70 inclui Pintura, mas na tabela do SINAPI DE ABRIL DE 2016, conforme consta na planilha licitada pela Prefeitura, não esta inclusa as colunas e pintura de acabamento, gostaríamos de saber onde estão inclusos estes dois serviços ou não foram considerados pela prefeitura;

b) "Referente às colunas de sustentação dos aros da cobertura as mesmas vão ser em concreto ou em estrutura metálica tipo "U" ou Tipo "I";

c) Na planilha orçamentária não foram consideradas as colunas e as cartolas e cantoneiras, conforme consta no projeto.

d) a diferença das colunas (pilares) é de 1.992,02kg, e 317,73kg de cartolas e cantoneiras.

-No item 4.4, Código 75381/001 – tabela SENAPI abril/2016, diz: Telha de aço galvanizada e=0,5mm inclui pintura cobertura em arco, mas conforme tabela do SINAPI Abril/2016 que consta o seguinte: Cobertura com telha de chapa zincado, ondulado, espessura de 0,5mm, conforme item acima não consta a pintura; Isto é a galvanização, gostaríamos de saber onde vamos incluir o preço da pintura ou galvanização da cobertura em arco; Isto é da estrutura metálica da cobertura da quadra.

**ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE****II – DA RESPOSTA**

Primeiramente informamos que as razões das empresas foram encaminhadas à secretaria de Educação através da CI n. 292 /Sup.Lic/2016 para análise dos pedidos feitos pela empresa que lhes compete e posterior resposta no prazo legal.

Como a Secretaria de Educação não respondeu os outros pedidos de esclarecimentos feitos pelas empresas Paiaguás Construções e Reta Projetos no prazo legal, alegando não ter tido tempo hábil para responder devido a complexidade dos mesmos.

Diante disso Comissão Permanente de Licitação resolveu suspender a Concorrência Pública n. 06.2016, para que a Secretaria de Educação proceda análise detalhada das planilhas disponibilizadas.

Em referência ao pedido da empresa SANTA INÊS LTDA, a secretaria demandante informa que as alegações são parcialmente procedentes, assim, informamos que após correção das inconsistências, serão disponibilizadas novas planilhas e edital retificado, sendo devolvido prazo na forma da Lei.

Diante do exposto, fica prejudicado o pedido de esclarecimentos, haja vista a retificação das planilhas orçamentárias. Quando da republicação do edital retificado, em não sendo sanados todos os apontamentos, favor reenviar o pedido dos itens que não forem contemplados na nova planilha a ser disponibilizada devidamente corrigida.

Várzea Grande, 15 de setembro de 2016.



LANDOLFO LÁZARO VILELA GARCIA  
Presidente-CPL