

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Iluminação (W)	Tomadas (W) 100	1500	2500	3600	Pot. Inst. (W)	Pot. Inst. (W)	Fases	Pot. ‘R’ (W)	Pot. ‘S’ (W)	Pot. ‘T’ (W)	FCT	FCA	Iz' (A)	Se=o (mm2)	Iz (A)	Dq (%)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
1	Ilumina =o Corredor	F+N	B1	127 V	48					1896	1536	F			1536	1.00	0.50	26.4	4	41.0	16.0	0.52	1.27	Ok
2	Ilumina =o	F+N	B1	127 V	30					1185	1380	F			1380	1.00	0.65	14.4	2.5	24.0	10.0	0.68	1.33	Ok
3	Ilumina =o	F+N	B1	127 V	30					1185	960	F			960	1.00	0.65	14.4	2.5	24.0	10.0	0.68	1.33	Ok
4	Ilumina =o	F+N	B1	127 V	52					2054	1664	F			1664	1.00	0.57	28.4	4	41.0	25.0	2.11	2.46	Ok
5	Ilumina =o	F+N	B1	127 V	54					2132	1782	F			1782	1.00	0.57	30.5	6	41.0	25.0	2.42	2.76	Ok
6	Régua 1 - 127V	F+N	B1	127 V			1			1875	1500	F			1500	1.00	0.50	29.5	4	32.0	16.0	0.77	1.12	Ok
7	Régua 1 - 220V	F+F	B1	220 V			1			1875	1500	S-T		750	750	1.00	0.57	25.9	4	32.0	16.0	0.33	0.68	Ok
8	Régua 2 - 127V	F+N	B1	127 V			1			1875	1500	T			1500	1.00	0.50	29.5	4	32.0	16.0	0.81	1.16	Ok
9	Régua 2 - 220V	F+F	B1	220 V			1			1875	1500	S-T		750	750	1.00	0.57	15.0	2	32.0	10.0	0.26	0.60	Ok
10	Régua 3 - 127V	F+N	B1	127 V			1			1875	1500	R	1500			1.00	0.50	29.5	4	32.0	16.0	0.77	1.12	Ok
11	Régua 3 - 220V	F+F	B1	220 V			1			1875	1500	S-T		750	750	1.00	0.57	15.0	2	32.0	10.0	0.17	0.52	Ok
12	Régua 4 - 127V	F+N	B1	127 V			1			1875	1500	S	1500			1.00	0.50	29.4	4	32.0	16.0	0.88	1.23	Ok
13	Régua 4 - 220V	F+F	B1	220 V			1			1875	1500	S-T		750	750	1.00	0.57	15.0	2	32.0	10.0	0.17	0.52	Ok
14	Régua 5 - 127V	F+N	B1	127 V			1			1875	1500	T			1500	1.00	0.50	29.4	4	32.0	16.0	0.88	1.23	Ok
15	Régua 5 - 220V	F+F	B1	220 V			1			1875	1500	S-T		750	750	1.00	0.57	15.0	2	32.0	10.0	0.17	0.52	Ok
16	Régua 6 - 127V	F+N	B1	127 V			1			1875	1500	R	1500			1.00	0.50	29.5	4	32.0	16.0	0.77	1.12	Ok
17	Régua 6 - 220V	F+F	B1	220 V			1			1875	1500	R-S	750	750		1.00	0.57	15.0	2	32.0	10.0	0.15	0.66	Ok
18	Régua 7 - 127V	F+N	B1	127 V			1			1875	1500	S	1500			1.00	0.50	29.4	4	32.0	16.0	0.88	1.23	Ok
19	Régua 7 - 220V	F+F	B1	220 V			1			1875	1500	R-S		750	750	1.00	0.57	15.0	2	32.0	10.0	0.17	0.52	Ok
20	Régua 8 - 127V	F+N	B1	127 V			1			1875	1500	R	1500			1.00	0.50	29.5	4	32.0	16.0	1.76	2.11	Ok
21	Régua 8 - 220V	F+F	B1	220 V			1			1875	1500	R-S	750	750		1.00	0.57	15.0	2	32.0	10.0	0.15	0.96	Ok
22	Régua 9 - 127V	F+N	B1	127 V			1			1875	1500	R	1500			1.00	0.50	29.5	4	32.0	16.0	2.08	2.37	Ok
23	Régua 9 - 220V	F+F	B1	220 V			1			1875	1500	R-S		750	750	1.00	0.57	15.0	2	32.0	10.0	0.17	0.52	Ok
24	Régua 10 - 127V	F+N	B1	127 V			1			1875	1500	R	1500			1.00	0.50	29.5	4	32.0	16.0	2.07	2.61	Ok
25	Régua 10 - 220V	F+F	B1	220 V			1			1875	1500	R-S	750	750		1.00	0.50	17.0	2	32.0	10.0	0.77	1.12	Ok
26	Ar condicionado	F+N	B1	127 V				1		4000	3600	R	3600			1.00	0.50	63.0	10	41.0	25.0	0.42	0.87	Ok
27	Ar condicionado	F+N	B1	220 V				1		4000	3600	R-S	1800	1800		1.00	1.00	18.2	2.5	41.0	25.0	0.42	0.87	Ok
28	Régua 11*C - Isolamento	F+N+T	B1	127 V			1			1875	1500	S	1500			1.00	0.70	21.1	4	32.0	16.0	1.71	2.06	Ok
29	Régua 220V - Isolamento	F+F+T	B1	220 V			1			1875	1500	R-S	750	750		1.00	0.70	12.7	2	32.0	10.0	0.59	0.94	Ok
30	Chuveiro	F+F+T	B1	220 V				1		6000	6000	R-S	3000	3000		1.00	0.95	27.7	6	41.0	16.0	1.26	1.70	Ok
31	Tomadas Repouso	F+N+T	B1	127 V		6				750	600	T			600	1.00	0.70	6.6	2.5	24.0	10.0	0.08	0.51	Ok
32	Tomadas Posto Enfermagem	F+N+T	B1	127 V		4				444	400	T			400	1.00	0.80	5.8	2.5	24.0	10.0	0.03	0.98	Ok
33	Chuveiro	F+F+T	B1	220 V				1		6000	6000	R-S	3000	3000		1.00	0.57	19.9	6	41.0	16.0	1.53	1.87	Ok
34	Chuveiro	F+F+T	B1	220 V				1		6000	6000	R-S	1250	1250		1.00	0.57	19.9	6	41.0	16.0	1.53	1.87	Ok
35	Chuveiro	F+F+T	B1	220 V				1		6000	6000	R-S	1250	1250		1.00	0.57	19.9	6	41.0	16.0	1.53	1.87	Ok
36	Tomadas	F+N+T	B1	127 V		6				750	600	S	600			1.00	0.57	10.6	2.5	24.0	10.0	0.91	3.26	Ok
TOTAL					226	26	22	4	3	90122	75920	R=S=T	21150	19950	19950			1257.1	225.0				

Quadro de Cargas (QO2)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Iluminação (W) 100	1500	2500	3600	Pot. Inst. (W)	Pot. Inst. (W)	Fases	Pot. ‘R’ (W)	Pot. ‘S’ (W)	Pot. ‘T’ (W)	FCT	FCA	Iz' (A)	Se=o (mm2)	Iz (A)	Dq (%)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
1	Ilumina =o	F+N	B1	127 V	46				1472	1472	T			1472	1.00	0.50	23.2	4	32.0	16.0	0.62	2.68	Ok
2	Ilumina =o	F+N	B1	127 V	34				1088	960	T			960	1.00	0.65	13.3	2.5	24.0	10.0	0.53	2.58	Ok
3	Chuveiro	F+F+T	B1	220 V				1	6000	6000	S-T		6000	3000	3000	1.00	0.95	13.8	2.5	24.0	10.0	0.33	2.48	Ok
4	Tomadas	F+N+T	B1	127 V		6			750	600	T			600	1.00	0.80	6.1	2.5	24.0	10.0	1.09	3.34	Ok
5	Chuveiro	F+F+T	B1	220 V			1		6000	6000	R-S	6000		3000	3000	1.00	0.57	19.9	6	41.0	16.0	1.53	3.07	Ok
6	Régua 1a - 127V	F+N	B1	127 V			1		1875	1500	T			1500	1.00	0.50	29.5	4	32.0	16.0	1.62	3.76	Ok
7	Régua 1b - 220V	F+F	B1	220 V			1		1875	1500	S-T		750	750	1.00	0.50	17.0	2	32.0	10.0	0.56	2.70	Ok
8	Régua 2a - 127V	F+N	B1	127 V			1		1875	1500	T			1500	1.00	0.50	29.5	4	32.0	16.0	1.64	3.58	Ok
9	Régua 2b - 220V	F+F	B1	220 V			1		1875	1500	S-T		750	750	1.00	0.50	17.0	2	32.0	10.0	0.49	2.78	Ok
10	Régua 3a - 127V	F+N	B1	127 V			1		1875	1500	R	1500			1.00	0.50	29.5	4	32.0	16.0	1.71	3.65	Ok
11	Régua 3b - 220V	F+F	B1	220 V			1		1875	1500	S-T		750	750	1.00	0.50	17.0	2	32.0	10.0	0.71	2.85	Ok
12	Régua 4a - 127V	F+N	B1	127 V			1		1875	1500	S	1500			1.00	0.50	29.5	4	32.0	16.0	2.22	4.43	Ok
13	Régua 4b - 220V	F+F	B1	220 V			1		1875	1500	R-S		750	750	1.00	0.50	17.0	2	32.0	10.0	0.77	2.91	Ok
14	Régua 5a - 127V	F+N	B1	127 V			1		1875	1500	T	1500			1.00	0.50	29.5	4	32.0	16.0	1.76	3.79	Ok
15	Régua 5b - 220V	F+F	B1	220 V			1		1875	1500	R-S		750	750	1.00	0.57	15.0	2	32.0	10.0	0.25	2.40	Ok
16	Régua 6a - 127V	F+N	B1	127 V			1		1875	1500	S	1500			1.00	0.50	29.5	4	32.0	16.0	0.50	3.07	Ok
17	Régua 6b - 220V	F+F	B1	220 V			1		1875	1500	R-S		750	750	1.00	0.57	15.0	2	32.0	10.0	0.33	2.47	Ok
18	Régua 7a - 127V	F+N	B1	127 V			1		1875	1500	R	1500			1.00	0.50	29.5	4	32.0	16.0	0.38	2.94	Ok
19	régua 7b - 220V	F+F	B1	220 V			1		1875	1500	R-S		750	750	1.00	0.57	15.0	2	32.0	10.0	0.38	2.54	Ok
20	Regua isolamento 127V	F+N+T	B1	127 V			1		1875	1500	S	1500			1.00	0.80	18.5	4	32.0	16.0	0.15	2.29	Ok
21	Regua isolamento 220V	F+F+T	B1	220 V			1		1875	1500	R-S		750	750	1.00	0.80	10.3	2.5	32.0	10.0	0.13	2.27	Ok
22	régua UTI pediatrica - 127V	F+N	B1	127 V			1		1875	1500	R	1500			1.00	0.57	25.9	4	32.0	16.0	0.73	2.88	Ok
23	Régua UTI pediatrica - 220V	F+F	B1	220 V			1		1875	1500	R-S		750	750	1.00	0.57	15.0	2	32.0	10.0	0.27	2.41	Ok
24	régua UTI pediatrica - 127V	F+N	B1	127 V			1		1875	1500	S	1500			1.00	0.57	25.9	4	32.0	16.0	0.98	3.13	Ok
25	Régua UTI pediatrica - 220V	F+F	B1	220 V			1		1875	1500	R-S		750	750	1.00	0.57	15.0	2	32.0	10.0	0.35	2.52	Ok
26	régua UTI pediatrica - 127V	F+N	B1	127 V			1		1875	1500	R	1500			1.00	0.57	25.9	4	32.0	16.0	0.98	3.13	Ok
27	régua UTI pediatrica - 220V	F+F	B1	220 V			1		1875	1500	R-S		750	750	1.00	0.57	15.0	2	32.0	10.0	0.44	2.61	Ok
28	Ar UTI neo natal	F+F	B1	220 V				1	4000	3600	R-S	1800	1800		1.00	1.00	18.2	2.5	41.0	25.0	1.22	3.36	Ok
29	Ar UTI pediatrica	F+F	B1	220 V				1	4000	3600	R-S	1800	1800		1.00	1.00	18.2	2.5	41.0	25.0	1.22	3.65	Ok
TOTAL					82	6	23	4	2	90240	80424	R=S=T	19350	19850	13034			1257.1	225.0		90		

Quadro de Cargas (QD3)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Pot. Inst. (W)	Pot. Inst. (W)	Fases	Pot. ‘R’ (W)	Pot. ‘S’ (W)	Pot. ‘T’ (W)	FCT	FCA	Iz' (A)	Se=o (mm2)	Iz (A)	Dq (%)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
QD3	Quadro UTI Adulto	3F+N+T	B1	220 / 127 V	84123	79550	R=S=T	23100	19950	16982	1.00	0.80	66.5	120	175.0	225.0	0.35	0.35	Ok
QD2	QD UTI Infantil	3F+N+T	B1	220 / 127 V	90240	80424	R=S=T	19350	19850	13034	1.00	0.80	66.5	120	175.0	225.0	2.14	2.14	Ok
TOTAL					139362	107406	R=S=T	41450	39800	30204				2x120		450.0			

Legenda Detalhada

- 400x400x150 — Caixa de passagem de embutir no piso
  - Caixa de passagem - embutir
    - A = a prtrede (ref 4mm)
    - 400x400x150 mm — 3 p.
- 200x200x100 — Caixa de passagem de sobrepor no teto
  - Caixa de passagem - sobrepor
    - A = a prtrede (ref 4mm)
    - 200x200x100 mm — 3 p.
- a — Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
  - Ilumina =o e/ou ventiladores
    - Caixa PVC
    - AUX — 3 p.
  - Dispositivo Elétrico - embutido
    - Placa pl 4 x 2
    - Placa pl 1 tom =o interruptor — 3 p.
    - W placa
    - Interruptor 1 tecla simples — 3 p.
- 1 Sa 2x32 — Luminária p/ 40mp. fluor. tubular - embutir
  - Ilumina =o e/ou ventiladores
    - Caixa PVC estampada
    - AUX — 3 p.
  - Luminária e acess =rios
    - Luminária embutir p/ fluoresc. tubular
      - 2x40 W — 3 p.
      - Interruptor =rio/ =r fluorescente tubular
      - 2x32 W — 3 p.
      - Soquete
      - base G 13 — 4 p.
    - Tomada hexagonal
      - Tomada hexagonal - diam. 26mm
      - 32 W — 3 p.
- 2P+T 20 2500 — Ponto 2P+T a 2,20m do piso
  - Ilumina =o e/ou ventiladores
    - Caixa PVC
    - AUX — 3 p.
  - Dispositivo Elétrico - embutido
    - Placa pl 4 x 2
    - Placa pl 1 tom =o redonda — 3 p.
- Quadro de distribui =o - sobrepor a 1,50m do piso
  - Ilumina =o e/ou ventiladores
    - Caixa de sistema galvan.
      - 2x7 — 4 p.
      - Bucha de nylon
      - 2x7 — 4 p.
      - Parafuso fenda galvan. cab. panela
      - 4,2x32 mm - 4,2x32 mm — 3 p.
  - Dispositivo de Proteção
    - Disjuntor unipolar Termomagnético - norma DIN
      - 10 A — 3 p.
      - 16 A — 5 p.
      - 20 A — 5 p.
      - 25 A — 2 p.
    - Disjuntor bipolar termomagnético - UL
      - 10 A — 11 p.
      - 16 A — 4 p.
      - 20 A — 2 p.
    - Disjuntor unipolar termomagnético - norma UL
      - 10 A — 3 p.
      - 20 A — 2 p.
  - Quadro chapa, chapa pintada - sobrepor
    - Bart, 4/8 , dig, geral, - UL (Ref. Monarch)
    - Cab. 50 dia. emb. - cr barr. 225 A — 1 p.
- 32 — Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 1,10m do piso
  - Ilumina =o e/ou ventiladores
    - Caixa PVC
    - AUX — 3 p.
  - Dispositivo Elétrico - embutido
    - Placa pl 4 x 2
    - Placa pl 1 tom =o — 3 p.
    - W placa
    - Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A — 3 p.
- 27 3600 RIC30000 — Tomada universal 2P a 2,20m do piso
  - Ilumina =o e/ou ventiladores
    - Caixa PVC
    - AUX — 3 p.
  - Dispositivo Elétrico - embutido
    - Placa pl 4 x 2
    - Placa pl 1 tom =o redonda — 3 p.
    - W placa
    - Tomada redonda 2P (chato) — 3 p.
- 2PT 36 — Tomada universal 2P+T a 0,30m do piso
  - Ilumina =o e/ou ventiladores
    - Caixa PVC
    - AUX — 3 p.
  - Dispositivo Elétrico - embutido
    - Lúmina eautica
    - Tomada 2P+T - 10A — 3 p.
- 6 1500 MOO — Tomada universal 2P+T a 1,10m do piso
  - Ilumina =o e/ou ventiladores
    - Caixa PVC
    - AUX — 3 p.
  - Dispositivo Elétrico - embutido
    - Placa pl 4 x 2
    - Placa pl 1 tom =o redonda — 3 p.
    - W placa
    - Tomada universal redonda 2P+T 20A — 3 p.

Legenda

- 400x400x150 — Caixa de passagem de embutir no piso
- 200x200x100 — Caixa de passagem de sobrepor no teto
- a — Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
- 1 Sa 2x32 — Luminária p/ 40mp. fluor. tubular - embutir
- 2P+T 20 2500 — Ponto 2P+T a 2,20m do piso
- Quadro de distribui =o - sobrepor a 1,50m do piso
- 32 — Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 1,10m do piso
- 27 3600 RIC30000 — Tomada universal 2P a 2,20m do piso
- 2PT 36 — Tomada universal 2P+T a 0,30m do piso
- 6 1500 MOO — Regua de Tomada universal 2P+T a 1,10m do piso

Schuring & Schuring

Schuring & Schuring Ltda.

Escritorio Tecnico B.E.SCHURING – Projetos Estruturais
Av. XV de Novembro, 489 – Porto Zo. Andar – Cuiaba MT
Fone:(065) 3321 9959--Fax(065) 3623 5066--internet: Email – schuring@schuring.com.br

RESP. TEC. EXECUÇÃO:

Eng. Civil

REVISÃO	REVISÃO	DATA	–	–	VERIF.	
EMISSÃO	EMISSÃO	DATA	PROJ	DES.	VERIF.	
	DISCRIMINAÇÃO	DATA	PROJ.	DES.	VERIF.	APROV.

PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

PROJETO ELÉTRICO

OBRA
UTI ADULTO,UTI INFANTIL,UTI NEONATAL/CENTRO CIRURGICO,FARMÁCIA/ALMOXARIFADO,MECROTÉRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Engº. Civil: BENEDITO ELISEU SCHURING
CREA 5.019-D

Engº. Civil: ANDRE LUIZ SCHURING
CREA 10.442-D MT

ENDEREÇO
AV. ALZIRA SANTANA, Nº S/N, BAIRRO NOVA VÁRZEA GRANDE
VÁRZEA GRANDE/MT – CEP: 78135-626

CONTEÚDO:
PROJETO ELÉTRICO
Diagrama Esquemático e Quadros

DATA: 06/2016

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS
VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA

FOLHA No.
ELETRICO
01/01

ESCALA: INDICADA

ARQUIVO

100 mm