

Solicitação de Esclarecimento Edital 60/2016

MAILIN CORREA DA ROSA

seg 15/08/2016 16:37

Caixa de Entrada

Para: pregaovg@hotmail.com <pregaovg@hotmail.com>;

1 anexo (903 KB)

Solicitação de esclarecimento.doc;

Boa tarde,

Segue em anexo solicitação de esclarecimento referente ao **Pregão Eletrônico Nº 60/2016**

Agradecemos desde já e aguardamos um retorno.

Atenciosamente



MAILIN CORREA DA ROSA
ASSISTENTE COMERCIAL
APOIO A VENDAS
Divisão Comercial

STEMAC S/A Grupos Geradores

<http://www.stemac.com>

Fone: + 55 (51) 21313800 - R: 3640

Fax: + 55 (51) 21313800



Ajude a preservar o meio ambiente, evite imprimir.

Se precisar imprimir, utilize os dois lados do papel e, sempre que possível, use papel reciclado.

Esta mensagem, incluindo seus eventuais anexos, tem caráter confidencial e seu conteúdo é restrito ao(s) seu(s) destinatário(s). Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, queira, por favor, retorná-la ao emissor e apagá-la de seus arquivos. Qualquer uso, replicação ou disseminação desta mensagem ou parte dela é proibida. Todas as opiniões, conclusões ou informações contidas nesta mensagem somente serão consideradas como provenientes da STEMAC S/A Grupos Geradores quando efetivamente confirmadas, formalmente, por um de seus representantes legais, devidamente autorizados para tanto.

This message, including any attachments, is confidential and may contain information that is privileged or exempt from disclosure. It is intended only for the person to whom it is addressed unless expressly authorized otherwise by the sender. If you are not an authorized recipient, please notify the sender immediately and permanently destroy all copies of this message and attachments. All opinions, impressions, conclusions or information in this message will be considered as originated from STEMAC S/A Generation Sets only when formally confirmed by its officers authorized for that.

Porto Alegre/RS, 15 de agosto de 2016.

À
Município de Várzea Grande
A/C.:
Comissão de Licitação

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2016

Prezados,

Para darmos continuidade ao processo em referência, necessitamos do seguinte esclarecimento:

Item	Informação na Especificação	Questionamento
EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO N. 60/2016 - Processo n. 382710/2016 - INDICE - ANEXO II - DO TR - ESGOTAMENT O SANITÁRIO PPI - LOTE 10 - GRUPO GERADOR - ITEM 01	... " AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO MOTO-GERADOR AUTOMÁTICO COM PAINEL DE REGUAÇÃO E CONTROLE 220/380 - POTÊNCIA 33/40KVA"...	Tendo em vista que o equipamento será instalado e no momento da visita não possuía nenhum responsável técnico e nenhum local definido se faz necessário uma pré-definição dos trechos de instalação elétrica (força) e escapamento, sendo assim estaremos considerando as seguintes distâncias: Elétrica (Sala ou Contêiner): Grupo Gerador/Quadro de Transferência ao Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT)(força(rede/carga)) = considerando uma distância MÁXIMA de 10 metros acondicionados em canaleta existente; Escapamento (Sala): Estamos considerando 3 metros de tubulação de escapamento e 1 curva de 90°. DE ACORDO?
EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO N. 60/2016 - Processo n. 382710/2016 - INDICE - ANEXO II - DO TR - ESGOTAMENT O SANITÁRIO PPI - LOTE 10 - GRUPO GERADOR - ITEM 01	... " AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO MOTO-GERADOR AUTOMÁTICO COM PAINEL DE REGUAÇÃO E CONTROLE 220/380 - POTÊNCIA 33/40KVA"...	No edital não existe a informação se o Grupo Gerador será instalado em sala ou em contêiner. Precisamos dessa informação para elaborar proposta de fornecimento.

EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO N. 60/2016 - Processo n. 382710/2016 - ÍNDICE - ANEXO II - DO TR - ESGOTAMENTO SANITÁRIO PPI - LOTE 10 - GRUPO GERADOR - ITEM 01	... " AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO MOTO-GERADOR AUTOMÁTICO COM PAINEL DE REGUAÇÃO E CONTROLE 220/380 - POTÊNCIA 33/40KVA" ...	Onde o Grupo Gerador será instalado será de fácil acesso ou possui muros ou edificações que necessite caminhão munck para realizar a entrega do equipamento?
EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO N. 60/2016 - Processo n. 382710/2016 - ÍNDICE - ANEXO II - DO TR - ESGOTAMENTO SANITÁRIO PPI - LOTE 10 - GRUPO GERADOR - ITEM 02	... " GRUPO GERADOR, 125/145 KVA, MOTOR A DIESEL 165 CV, 1800 RPM, ESTACIONÁRIO" ...	Entendemos que este item será apenas de fornecimento de Grupo Gerador, ficando por conta da CONTRATANTE a instalação do Grupo Gerador. De acordo?
EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO N. 60/2016 - Processo n. 382710/2016 - ÍNDICE - ANEXO II - DO TR - ESGOTAMENTO SANITÁRIO PPI - LOTE 10 - GRUPO GERADOR - ITEM 02	... " GRUPO GERADOR, 125/145 KVA, MOTOR A DIESEL 165 CV, 1800 RPM, ESTACIONÁRIO" ...	No edital não existe a informação se o Grupo Gerador será instalado em sala ou em contêiner. Precisamos dessa informação para elaborar proposta de fornecimento.
EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO N. 60/2016 - Processo n. 382710/2016 - ÍNDICE - ANEXO II - DO TR - ESGOTAMENTO SANITÁRIO PPI - LOTE 10 - GRUPO GERADOR - ITEM 02	... " GRUPO GERADOR, 125/145 KVA, MOTOR A DIESEL 165 CV, 1800 RPM, ESTACIONÁRIO" ...	Onde o Grupo Gerador será instalado será de fácil acesso ou possui muros ou edificações que necessite caminhão munck para realizar a entrega do equipamento?

<p>EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO N. 60/2016 – Processo n. 382710/2016 – INDICE – ANEXO II – DO TR - ESGOTAMENT O SANITÁRIO PPI - LOTE 10 - GRUPO GERADOR – ITEM 02</p>	<p>... “ GRUPO GERADOR, 125/145 KVA, MOTOR A DIESEL 165 CV, 1800 RPM,ESTACIONÁRIO“...</p>	<p>Tendo em vista que não existe informação ao tipo de funcionamento (automático ou manual) do Grupo Gerador, ficaremos no aguardo de uma confirmação.</p> <p>Grupo Gerador Automático – Caso ocorra falha da rede da concessionária o equipamento verifica esse problema e entra em funcionamento, com chave de transferência automática.</p> <p>Grupo Gerador Manual – Caso ocorra falha na rede da concessionária o técnico responsável do cliente deverá ir acionar manualmente a partida do equipamento, bem como a comutação da chave reversora.</p> <p>Favor confirmar qual a necessidade do fornecimento automático ou manual e se deverá vir acompanhado de dispositivo de comutação Grupo Gerador/REDE (reversora ou Chave de transferência automática)? Favor definir e declarar para todos os participantes.</p>
<p>EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO N. 60/2016 – Processo n. 382710/2016 – INDICE – ANEXO II – DO TR - ESGOTAMENT O SANITÁRIO PPI - LOTE 10 - GRUPO GERADOR – ITEM 02</p>	<p>... “ GRUPO GERADOR, 125/145 KVA, MOTOR A DIESEL 165 CV, 1800 RPM,ESTACIONÁRIO“...</p>	<p>Tendo em vista que não existe informação referente a tensão do equipamento, favor definir qual a tensão trifásica que deverá ser fornecido o equipamento.</p> <p>220/127 Vca ou 380/220 Vca ou 440/254 Vca</p> <p>Ficaremos no aguardo. Favor definir e declarar para todos os participantes.</p>
<p>ACEITE</p>	<p>Aceite provisório e definitivo do objeto</p>	<p>Favor informar quantos dias de aceite provisório e definitivo que deveremos considerar.</p>
<p>LOCAL ENTREGA</p>	<p>Os materiais objetos da presente Especificação, deverão ser entregues em local a ser indicado pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, no perímetro urbano do município de Várzea Grande, das 7:00 h às 11:00 h e das 13:00 h às 17:00 h, de segunda à sexta feira.</p>	<p>Favor informar o local de entrega(endereço) para verificar tipo de transporte e distancia.</p>

Atenciosamente,

MAILIN COREA
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES
Av. Sertório, 905 - Porto Alegre/RS
Telefone: (51) 2131.3800 R: 3640
Fax (51) 2131.3871
CNPJ: 92.753.268/0001-12
E-mail: licitacaoonline@stemac.com.br
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/0069704
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 016733-2-7