

Pedido de Esclarecimento - Pregão 40-2013 - Empresa Atacadão da Construção Ltda

De: **Atacadão da Construção** (atacadaomt@brturbo.com.br) Este remetente está na [lista de confiança](#).

Enviada: segunda-feira, 30 de setembro de 2013 16:07:46

Para: licitavg05@hotmail.com

Boa tarde!

Sra. Pregoeira,

Por gentileza, gostaríamos de alguns esclarecimentos, no que se refere aos seguintes Lotes e itens abaixo:

LOTE 04 - ITEM 04 e 05 - Abraçadeiras nylon branca 2,5x 400mm e 2,5x 500mm respectivamente. Foi verificado no mercado para cotação, e nenhum Fornecedor dispõe desse produto com estas medidas. Existem com outras medidas, no mesmo comprimento exigido no Edital, porém com espessura um pouco maior;

Ex: 4,8x400mm e 4,8x 500mm

Favor verificar o correto.

LOTE 05 - ITEM 59 - Quadro distribuição trifásico com barramento 56 disjuntores UL preto 225A sobrepor

Nessa medida e com esse quantitativo de disjuntores, só é fabricado na Norma DIN e não na Norma UL (NEMA). Segundo o fabricante, seria inviável a fabricação com a norma NEMA, por causa do tamanho;

LOTE 08 - ITEM 45 - Balde metal para pedreiro reforçado multi uso 12 litros - A litragem correta para este item de acordo com a descrição seria de 10 litros, pois o de 12 litros que se encontra no mercado, não seria para pedreiro;

ITEM 124 - Prego polido com cabeça 27x72 - Descrição incorreta, o correto seria 26x72;

LOTE 16 - ITEM 91 - Textura acrílica lisa lata embalagem com 1 litro - Litragem incorreta, encontramos no mercado lata de apenas 16 litros.

Aguardamos resposta.

Att.

Alessandro Aparecido de Oliveira
Atacadão da Construção Ltda
Fone: 65-36865555