



SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS  
UNIDADE EXECUTORA LOCAL

Várzea Grande, 16 de Agosto de 2016

CI nº 148/2016/SMVO/UEL

À Superintendência de Licitação  
Processo: 382710/2016

**Assunto: Resposta ao pedido de Esclarecimento - Edital PE 60.2016**

Prezado Pregoeiro,

Vimos através da presente, enviar a V. S<sup>a</sup>, resposta ao pedido de esclarecimento feito pela empresa STEMAC S.A Grupos Geradores e aos demais interessados:


<b>Item</b>	<b>Informação na Especificação</b>	<b>Resposta ao questionamento:</b>
Lote 10 – item 01	Aquisição e instalação de grupo moto-gerador automático com painel de regulação e controle 220/380 – potência 33/40 kva	Elétrica (Sala): É correto considerar a distância máxima de 10 metros.  Escapamento (Sala): É correto considerar 3 metros de tubulação de escapamento e 1 curva de 90°.
Lote 10 – item 01	Aquisição e instalação de grupo moto-gerador automático com painel de regulação e controle 220/380 – potência 33/40 kva	O grupo gerador será instalado conforme projeto. Foi criado um anexo, junto ao edital, no site da BLL Compras com cópia de todos os projetos.
Lote 10 – item 01	Aquisição e instalação de grupo moto-gerador automático com painel de regulação e controle 220/380 – potência 33/40 kva	O grupo gerador será instalado conforme projeto. Foi criado um anexo, junto ao edital, no site da BLL Compras com cópia de todos os projetos.
Lote 10 - item 02	Grupo gerador, 125/145 kva, motor a diesel 165 cv, 1800 RPM, estacionário.	É correto considerar que este item contempla apenas forçamento.
Lote 10 - item 02	Grupo gerador, 125/145 kva, motor a diesel 165 cv, 1800 RPM, estacionário.	Este item deverá ser entregue no almoxarifado central da prefeitura Municipal de Várzea Grande.
Lote 10 - item 02	Grupo gerador, 125/145 kva, motor a diesel 165 cv, 1800 RPM, estacionário.	O local de entrega do grupo gerador é de fácil acesso, sem muros ou edificações.



SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS  
UNIDADE EXECUTORA LOCAL

Lote 10 - item 02	Grupo gerador, 125/145 kva, motor a diesel 165 cv, 1800 RPM, estacionário.	O grupo gerador deverá ser <b>AUTOMÁTICO</b> acompanhado de dispositivo de comutação Grupo Gerador/Rede ( <b>chave de transferência automática</b> ).
Lote 10 - item 02	Grupo gerador, 125/145 kva, motor a diesel 165 cv, 1800 RPM, estacionário.	A tensão do equipamento deverá ser: <b>380/220 Vca.</b>
ACEITE	Aceite provisório e definitivo do objeto	As condições do aceite/recebimento provisório foram estipulados no item 13 do edital e no item 5 do termo de referência nº 07/2016.
LOCAL DE ENTREGA		Os materiais deverão ser entregues no almoxarifado central da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, localizado na Avenida Castelo Branco, nº2.500, Água limpa, CEP: 78.125-700, Várzea Grande-MT.

Atenciosamente,

  
**MANOEL TEREZA P. SANTOS**  
Coordenador da UEL

  
**LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA**  
Secretário Municipal de Viação e Obras

Recd.  
17/08/16  
08.06.45  
