

[Imprimir](#)[Fechar](#)**RE: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - PREGÃO ELETRÔNICO 20/2014 -
Processo 221595/2014**

De: **Pregões VG** (pregaovg@hotmail.com)
Enviada: sexta-feira, 31 de outubro de 2014 17:30:30
Para: Jefferson Oliveira (jefferson.oliveira@o-tek.com)
1 anexo
OTEK TUBOS BRASIL.pdf (612,7 KB),

BOA TARDE

SEGUE NO ANEXO RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO,

E QUANTO A MARCA ESPECIFICADA (QUESTIONAMENTO DO ITEM 12):

DEVERA PROCEDER COMO MARCA PRÓPRIA.

LUGANA

PREGOEIRA

From: jefferson.oliveira@o-tek.com
To: pregaovg@hotmail.com
CC: aline.melozi@MUNDIALSERVICIOS.onmicrosoft.com; mirella.daneris@o-tek.com; gilberao@tectranet.com.br
Subject: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - PREGÃO ELETRÔNICO 20/2014 - Processo 221595/2014
Date: Wed, 29 Oct 2014 18:25:44 +0000

Prezados membros da Superintendência de Licitações da Prefeitura de Várzea Grande.

Segue em anexo solicitação de esclarecimento a vários pontos do edital do processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO 20/2014 - Processo 221595/2014.

A guardamos as respostas com a máxima brevidade, para que possamos fazer a melhor oferta, garantindo um produto com a melhor qualidade do mercado.

Atenciosamente,

Jefferson Oliveira

Gerente Regional de Vendas

O-tek Brasil

Cel: (11) 98189-1515

e-mail: jefferson.oliveira@o-tek.com

www.o-tek.com



SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE	
Razão Social: VCW VALVULAS - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	CNPJ: 08.739.643/0001-63
ESCLARECIMENTO	
Pregão Eletrônico (PGE) de n.: 20/2014 Processo nº 221595/2014	
Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA EM FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES, TAMPÕES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, TUBOS EM PRFV, VÁLVULAS, HIDRANTES E COMPORTAS, PARA ATENDER A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ADUTORAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SISTEMA 02 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, CONTEMPLADOS COM RECURSO ORIUNDOS DO PAC - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO, ATRAVES DO MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA N.97/2014).	
P1	No lote 03, itens 1 e 2, onde se trata de válvula borboleta com acionamento manual, cita como material do Corpo em Ferro Fundido dúctil, ASTM A-126, grau B, solicitamos que também aceitem como material do Corpo em Ferro Fundido Nodular ASTM A 536 GR 65-45-12.
P2	No lote 03, itens 1 e 2, onde se trata de válvula borboleta com acionamento manual, cita como material do Disco em Ferro Fundido dúctil, ASTM A-48, classe 40, solicitamos que também aceitem como material do disco em Ferro Fundido Nodular ASTM A 536 GR 65-45-12.
P3	No lote 03, itens 1 e 2, onde se trata de válvula borboleta com acionamento manual, solicitamos a aceitação de Válvulas Borboletas Bi-excêntrica, este padrão estabelecido como padrão do Saneamento básico.
P4	No lote 03, itens 1 e 2, onde se trata de válvula borboleta com acionamento manual, cita como material dos Anéis do Eixo em Neopreme ou Borracha natural, solicitamos aceitação de anéis do eixo (mancal) em bronze TM23.
P5	No lote 03, itens 1 e 2, onde se trata de válvula borboleta com acionamento manual, cita parafusos e porcas - Aço carbono ASTM A-307, entendemos que estes se tratam dos elementos para fixação da válvula na tubulação (acessórios de montagem), nosso entendimento esta correto?
P6	No lote 03, itens 3, 4 e 5, onde se trata de válvula borboleta com acionamento elétrico, solicita no padrão Tri-excêntrica, solicitamos que também aceitem no tipo Bi-exoêntrica, esta determinada como padrão do saneamento, sendo utilizadas por diversas companhias no Brasil.



Daniilo Ojeda de Melo
Vendas Internas
CPF: 414.961.638-85



Rua Marilída de Oliveira, 50 Jd. Maria do Carmo Sorocaba/SP CEP: 18081-095

Fones: +55 (35) 3238 5300 | (15) 3238 5305 | CNPJ 08.739.643/0001-63 IE 669.607.318.118

www.vcwwalvulas.com.br