ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Otavio Guimarraes Rezende" <pregao@varzeagrande.mt.gov.br>
Para: "Atacadão da Construção" <atacadaomt@brturbo.com.br>
Data: 05/04/2012 14:58 (agora)
Assunto: Re: Questionamento ao Pregão 06-2012 _Prefeitura VG

Em 03/04/2012 às 18:12 horas, "Atacadão da Construção" <atacadaomt@brturbo.com.br> escreveu:
Boa tarde!

Sr. Pregoeiro,

Verificamos a especificação do Edital nº 06-2012, e solicitamos alguns exclarecimentos:

No Item 1.0 - Tubo Coletor de Esgoto PVC/JE Condominial DN 100MM, Série R, NBR 5688 - Se trata de um Tubo branco, e na mesma descrição fala que é um tubo JE, do qual se trata de um Tubo Marron, que é para outras aplicações. Qual seria o Correto?

No mesmo Item (1.0) - pede-se a quantidade de 77598, que transofrmado em barras de 100MM, daria um total de 12.933 barras, sendo que, cada Tubo exige um anel, e no Item 11.0 é pedido 6655 unidades de Tê, sendo que cada Tê usaria 03 aneis por peça, que daria o total de de 19.655 anéis. Verificando esta quantidade, somente nos Tê do Item 11.0, somado a quantidade utilizada no Item 1.0, teriamos no total de 32.898 anéis, sendo que o Órgão está solicitando no Item 13.0 a quantidade de apenas 27.167 peças. Pergunta-se esta quatidade solicitada está correta?

Item 13.0 a 17.0 - O Órgão solicita na sua descrição uma Norma que está extinta a anos (ver anexo). A àrea Tecnica tem esse conhecimento?

Agradeçemos a vossa compreensão, e aguardamos resposta quanto ao nosso questionamento.

Atenciosamente,

Alessandro Aparecido de Oliveira
Fone: 65-36865555

Em resposta a seu Pedido de Esclarecimento temos a informar:

1) O tubo coletor de esgote é o modelo condominial. Ele não possui a cor branca como do tubo predial mas uma cor leitosa. Especificamos JE para reforçar a condição diferenciada do mesmo em relação ao tubo predial, pois ele é ponta/bolsa. Não se trata de tubo ocre, que está sendo utilizado nos demais diâmetros (150mm a 400mm). A norma correta é a NBR-10570/1988.

2) Em relação ao quantitativo do material cabe ao fornecedor a cotação em relação ao que está sendo solicitado no edital.

3) A norma EB-644 encontra-se extinta mas foi adotado a descrição dos itens referentes ao anel de borracha conforme consta na tabela SINAPI.

Atenciosamente

Otávio Guimarães Rezende
Pregoeiro