



Secretaria Municipal de Saúde

De: Amanda Superintendência de Obras e Projetos	Para: Francisca Secretaria Municipal de Saúde	CI: 117/2021	Data: 20/09/2021
--	--	-----------------	---------------------

Assunto: Dúvida de licitação do Grupo Gerador – Empresa Rodoagro

Prezado,

- Potência prime: Igual ou maior que 635kVA. Potência standby: Igual ou maior que 700kVA. Tensão: trifásico 480/277Vca.

Resposta: Potência prime ou de trabalho igual a 230kVA. Tensão de operado igual a 220volts. Fase-fase. 127volts fase neutro.

- Com relação ao equipamento, será considerado a instalação do equipamento?

Resposta: A instalação do equipamento é de responsabilidade do contratado.

Atenciosamente,

Amanda Carolina Lé de Almeida
Amanda Carolina Lé de Almeida
Superintendência de Obras e Projetos

