



Licitação PMVG <licita.smavg@gmail.com>

Pedido de esclarecimento Concorrência 08/2020

1 mensagem

Contato PROTEGE <contato@protegel.com.br>
Para: licita.smavg@gmail.com

1 de julho de 2020 10:52

Atenciosamente,

PROTEGE-SISTEMA DE PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA LTDA.
CNPJ: 03.232.014/0001-29
Telefone: (65) 3634-6000

 **ESCLARECIMENTO CONCORRÊNCIA N. 08_2020 .pdf**
470K

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT
À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

REF.: CONCORRÊNCIA N. 08/2020 - PROC. ADM. N.: 668741/2020, Contratação de empresa no ramo de engenharia destinada a construção da unidade de saúde da família do José Carlos Guimarães, localizada no Bairro: José Carlos Guimarães – Várzea Grande-MT.

A PROTEGE SISTEMA DE PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº 03.232.014/0001-29, Inscrição Estadual 13.053.252-5, sediada na Rua Santa Fé, 366, Jardim Califórnia, Cuiabá-MT, CEP 78.070-380, representada pelo Sr. MAURÍCIO SOUZA DE MENEZES – SÓCIO ADMINISTRADOR, vem por meio deste apresentar;

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Pelas razões de fato e de direito abaixo aduzidas:

Dos fatos

1. Na planilha orçamentária pertencente à referida tomada de preço, os itens referente a execução do SPDA não condizem com o projeto do mesmo, Itens 17.6 e 17.7, em destaque na figura abaixo:

		17	SPDA		
ORSE	4429	17.1	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	1
SINAPI	96985	17.2	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	1
SINAPI	98463	17.3	SUORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	3
ORSE	2892	17.4	Fornecimento de isolador roldana de porcelana	un	3
SINAPI	92336	17.5	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	6
SINAPI	96530	17.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF 06/2017	m²	343,79
SINAPI	96529	17.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF 06/2017	m²	168,43

2. Ainda referente ao item 17 – SPDA, não consta na Planilha Orçamentaria as cordoalhas de cobre para a execução da malha de captação do SPDA e o PARA RAIOS FRANKLIM - 4 PONTAS ROSCAS e seus acessórios de fixação, conforme consta no projeto de SPDA da referida USF.
3. Ainda referente ao item 17 – SPDA, o quantitativo dos itens 17.1 ao 17.4 estão em desacordo com o projeto de SPDA da referida UBS, não sendo suficientes para a execução do mesmo.
4. Referente ao Item 18 - LÓGICA E TELEFONIA, não consta na planilha orçamentaria o cabeamento de rede para ligação das tomadas tipo RJ45.

5. Referente as Instalações elétricas, falta na planilha orçamentaria o Padrão Trifásico de Energia de 200A com poste de concreto, conforme projeto elétrico da referida USF e NDU 001-ENERGISA/MT.
6. No item 19 - PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO, faltam as Luminárias de Emergência, conforme apontadas no projeto de combate e incêndio da referida USF.
7. Outro apontamento é referente a não utilização da fórmula truncar, recomendada pelo TCU (*a licitante deverá "truncar" a planilha de preços de modo a evitar dízimas que culminem em erros de cálculo*), observa-se que na coluna "VALOR COM BDI" todas as multiplicações encontram-se sem a fórmula "truncar".

Desta maneira, solicitamos esclarecimentos referentes aos fatos exposto acima, relacionados aos critérios para a solução dos problemas relatados na Planilha Orçamentária.

Cuiabá-MT, 01 de julho de 2020.

Atenciosamente,



Protege Sistemas de Proteção Atmosférica Ltda.
CNPJ: 03.232.014/0001-29
Adm.: Mauricio Souza de Menezes



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO

PROC. ADM. N. 668741/2020

CONCORRÊNCIA N. 08/2020

CI n. 199/2020/SUPPLIC/SAD

Várzea Grande-MT, 03 de julho de 2020.

Ao Ilmo Sr.

Jaderson Diego Figueiredo

Superintendente de Projetos/SMS/VG

Secretaria Municipal de Saúde

Prefeitura de Várzea Grande - MT

Assunto: Questionamentos referentes a Concorrência nº 08/2020, cujo objeto é **Contratação de empresa no ramo de engenharia destinada a construção da unidade de saúde da família do José Carlos Guimarães em conformidade com a planilha de quantitativo, cronograma físico-financeiro, os projetos arquitetônicos, os projetos complementares, e memorial descritivo.**

Prezado Senhor,

Recebemos via e-mail os questionamentos da empresa **PROTEGE SISTEMA DE PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA LTDA** inscrita no CNPJ nº 03.232.014/001-29, conforme anexo, a respeito da Concorrência supracitada. Tendo em vista que as solicitações recaem sobre pertinência técnica do Projeto Básico, encaminho a vossa senhoria para que se manifeste acerca deste o mais breve possível.

Cabe ressaltar que a sessão de abertura está marcada para dia **30/07/2020 às 08h30min**, horário local.

Atenciosamente,

Aline Arantes Correa
Presidente da Comissão Permanente de Licitação



CI nº 245/SOP/SMS/VG

Várzea Grande, 15 de Julho de 2020

De: Jaderson Diego Figueiredo

Superintendente de Obras e Planejamento - SMSVG

PARA: Aline Arantes Correa

Presidente da Comissão de Processo Licitatório

Prezada Presidente,

Em resposta ao questionamento realizado pela empresa **PROTEGE SISTEMA DE PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.232.014/0001-29 em relação ao Edital de Concorrência Pública nº08/2020, informamos que referente às solicitações de pedido de esclarecimento essa superintendência realizou as devidas correções necessárias.

Atenciosamente,


Jaderson Diego Figueiredo
Superintendente de Obras e Planejamento