

pedido esclarecimento ao edital cp 01 2019

Traço Arquitetura arq <tracoarq@yahoo.com.br>

sex 24-05-2019 14:42

Para: Licitação Administração PMVG <licita.sma@varzeagrande.mt.gov.br>;

 1 anexo

2 PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EDITAL 2.doc;

Boa tarde !
Equipe de licitação

Segue anexo pedido de esclarecimento ao edital Retificado-CP 01/2019.

Atenciosamente,

Traço Arquitetura Ltda



À

Prefeitura Municipal de Várzea Grande / MT
Avenida Castelo Branco Nº 2500 – Várzea Grande / MT
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Excelentíssimo Senhor Secretário
Prof. Silvio Aparecido Fidelis
Equipe de Licitação

Ref. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO -EDITAL RETIFICADO CONCORRÊNCIA
PÚBLICA N. 01/2019- PROC. ADM. N. 571164/2019 .

EM análise ao edital retificado, não evidenciamos as alterações apontadas anteriormente em relação ao projeto hidráulico .

- 1) Projeto Hidráulico – mantém com o mesmo problema. - Prancha 05/11 – Det. H16
Prancha 05/11 – Det. H22
- Projeto Estrutural em Concreto prancha 17/19- O projeto coloca necessidade de 9 (nove) brocas na formação de base Castelo d ' agua com uma profundidade de 7 mt , Planilha orçamentaria **item 3.1.1-** Descrimina estaca trado profundidade 7 mt com total de 56 mt o que se corresponde 8 brocas em divergência com o projeto Estrutural.

Diante do exposto, aguardamos posicionamento dessa Secretária.
Agradecemos.

$$\text{BDI (\%)} = \left\{ \left[\frac{(1 + AC + CF + MI)}{1 - (TM + TE + TF + L)} \right] - 1 \right\} \times 100$$

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO**

CÓPIA

CI n. 179/2019

Várzea Grande-MT, 24 de maio de 2019.

A Ilma Sr^a.

Karina Cristina de Arruda

Arquiteta e Urbanista

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Prefeitura de Várzea Grande - MT


Assunto: Pedido de Esclarecimento referente a Concorrência Pública nº 01/2019.

Senhor Secretário,

No sentido de prestar informações solicitadas pela empresa **Traço Arquitetura LTDA - ME** que foram encaminhadas via e-mail para a Comissão Permanente de Licitação, conforme anexo, à respeito da Concorrência Pública supracitada. Tendo em vista que parte das solicitações recaem sobre pertinência técnica; Projeto Básico, Planilha Orçamentária, Memoriais Descritivos e Projetos; encaminho a vossa senhoria para que se manifeste acerca deste.

Cabe ressaltar que a sessão pública de abertura está marcada para dia **04/06/2019** às **08:30**, favor atentar-se quanto ao item 5 do Edital e pertinência do pedido, uma vez que não concerne a CPL se manifestar sobre pedidos referente a Projeto Básico, Planilha Orçamentária, Memoriais Descritivos e Projetos.

Atenciosamente,


Aline Arantes Correa

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

*Recebido em 24/05/19
Karina Arruda*



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar - cuidar - acreditar

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Várzea Grande, 27 de Maio de 2019.

Referente: Concorrência Pública n. 01/2019

Processo Administrativo: 571164/2019

Objeto:

PROTOCOLO Nº _____	
Data: <u>27/05/19</u>	Hora: <u>14:10</u>
Resp.: <u>Aline Traço</u>	
Setor de Licitação - P. M. V. G.	

Contratação de empresas de engenharia para execução do saldo remanescente da obra de construção da CRECHE PROJETO PADRÃO TIPO 1 - PROINFÂNCIA, projetos padronizados do FNDE localizada na Av Rua 01, nº. 01, Residencial Milton Figueiredo, CEP: 78.131-108, Várzea Grande- MT em regime de empreitada por preço global, conforme projetos FNDE, em atenção ao Termo de Compromisso nº. PAC2: 4248/2013-FNDE.

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Em atenção a CI nº. 179/2019/CPL, da Comissão Permanente de Licitação que encaminha solicitação de esclarecimento da Empresa TRAÇO ARQUITETURA LTDA - ME, face ao disposto a seguir:

Solicita esclarecimento em relação às inconsistências dos projetos Hidráulico e Estrutural dos Editais das Concorrências Públicas nº. 01/2019, 02/2019, 03/2019 e 04/2019 nos termos que seguem:

- Projeto Hidráulico – Prancha 05/11 – Detalhe H16 e Prancha 05/11 – Detalhe H122.
- Projeto Estrutural em Concreto prancha 17/19 – O projeto coloca necessidade de 9 brocas na formação de base de castelo d'água com uma profundidade de 7mt, planilha orçamentária item 3.1.1 – Descrimina estaca trado profundidade 7 mt com total de 56 mt o que se corresponde 8 brocas em divergência com o projeto Estrutural.

Pois bem as inconsistências evidenciadas pela licitante nos projetos Hidráulico e Estrutural, não podem ser alterados, pois trata-se de um projeto padrão FNDE pactuado através do Termo de Compromisso com o Governo Federal. As adequações, correções, ajustes e ou supressões serão realizadas durante a execução dos serviços.

Claudenir Tomas Junior
Claudenir Tomas Junior
Engenheiro Civil
CREA/MT 038835

Karina Arruda
Karina Arruda
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº 90873-8