Atacadão
da construção
Av. Alzira Santana 1070 Bairro: Nova Várzea Grande.
Várzea Grande-MT
Tel: (65) 3686-5555

**OF: 091/2018- ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA**
**A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE**
**A SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

Senhor Pregoeiro:

**ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ: 08.190.937.0001-80 - Inscrição Estadual Nº. 13.341.078-1, sediada na AV. Alzira Santana, nº.1070, Bairro Nova Várzea Grande, CEP 78.135-750, Várzea Grande-MT, **Alessandro Aparecido de Oliveira**, portador(a) da cédula de identidade RG nº nº 2313377-5,órgão expedidor SSP/MT e do CPF/MF nº 547.482.596-04, vem através desta, pedir esclarecimento ao PE-083-2018, de fornecimento de Materiais Elétricos, referente aos Lotes XVI e XVIII, dos seguintes Itens:

| MATERIAIS ELÉTRICOS - LOTE XVI | | | | QUESTIONAMENTO |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTDE | |
| 11 | Refletor de led quadrado, Azul, 15W | UND | 230 | Devido à dificuldade de se encontrar esse produto na potência de 15W, poderei cotar um produto com as mesmas características com potência de 20A pelo mesmo preço? |
| 12 | Refletor de led quadrado, Branco, 15W | UND | 250 | Devido à dificuldade de se encontrar esse produto na potência de 15W, poderei cotar um produto com as mesmas características com potência de 20A pelo mesmo preço? |
| 19 | Lâmpada vapor metálico ovoide transparente 1000 w e 40 | UND | 190 | Esse produto no formato ovóide não está mais sendo fabricado, podem até existir algumas raras unidades no mercado, mas é um fato raro pergunto se podemos ofertar o mesmo produto no foramto tubular? |
| 20 | Lâmpada vapor metálico ovoide transparente 1500 w e-40 | UND | 190 | Esse produto no formato ovóide não está mais sendo fabricado, podem até existir algumas raras unidades no mercado, mas é um fato raro pergunto se podemos ofertar o mesmo produto no foramto tubular? |
| 21 | Lâmpada vapor metálico ovoide transparente 400 w e-40 | UND | 155 | Esse produto no formato ovóide não está mais sendo fabricado, podem até existir algumas raras unidades no mercado, mas é um fato raro pergunto se podemos ofertar o mesmo produto no foramto tubular? |
| 22 | Lâmpada vapor metálico ovoide transparente 70 w e-27 | UND | 160 | Esse produto no formato ovóide não está mais sendo fabricado, podem até existir algumas raras unidades no mercado, mas é um fato raro pergunto se podemos ofertar o |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | mesmo produto no foramto tubular? |
| 29 | Lâmpada de led tubular T8 6500K | UND | 30 | Qual seri a potência? |
| **TOTAL LOTE XVI** | | | | |
| **MATERIAIS ELÉTRICOS - LOTE XVIII** | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UND** | **QTDE** | **QUESTIONAMENTO** |
| 1 | Quadro distribuição trifásico com barramento 20 disjuntores UL preto 150a sobrepor | UND | 41 | Para essa descrição se pede um produto que nenhuma empresa do país mais fabrica, os poucos fabricante que ainda o produzem não o fazem com o barramento, o formato usado hoje são para o formato DIN e nesse formato sim é possível achá-lo com barramento, poderei ofertar o quadro no formato DIN com barramento? |
| 2 | Quadro distribuição trifásico com barramento 24 disjuntores UL preto 100a sobrepor | UND | 37 | Para essa descrição se pede um produto que nenhuma empresa do país mais fabrica, os poucos fabricante que ainda o produzem não o fazem com o barramento, o formato usado hoje são para o formato DIN e nesse formato sim é possível achá-lo com barramento, poderei ofertar o quadro no formato DIN com barramento? |
| 3 | Quadro distribuição trifásico com barramento 24 disjuntores UL preto 150a sobrepor | UND | 34 | Para essa descrição se pede um produto que nenhuma empresa do país mais fabrica, os poucos fabricante que ainda o produzem não o fazem com o barramento, o formato usado hoje são para o formato DIN e nesse formato sim é possível achá-lo com barramento, poderei ofertar o quadro no formato DIN com barramento? |
| 4 | Quadro distribuição trifásico com barramento 32 disjuntores UL preto 150a sobrepor | UND | 38 | Para essa descrição se pede um produto que nenhuma empresa do país mais fabrica, os poucos fabricante que ainda o produzem não o fazem com o barramento, o formato usado hoje são para o formato DIN e nesse formato sim é possível achá-lo com barramento, poderei ofertar o quadro no formato DIN com barramento? |
| 5 | Quadro distribuição trifásico com barramento 32 disjuntores UL preto 100a | UND | 37 | Para essa descrição se pede um produto que nenhuma empresa do país mais fabrica, os poucos fabricante que ainda o produzem não o fazem com o barramento, o formato usado hoje são para o formato DIN e nesse formato sim é possível achá-lo com barramento, poderei ofertar o quadro no formato DIN com barramento? |

Atacadão
da construção
Av. Alzira Santana 1070 Bairro: Nova Várzea Grande.
Várzea Grande-MT
Tel: (65) 3686-5555

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Quadro distribuição trifásico com barramento 44 disjuntores UL preto 225a sobrepor | UND | 37 | Para essa descrição se pede um produto que nenhuma empresa do país mais fabrica, os poucos fabricante que ainda o produzem não o fazem com o barramento, o formato usado hoje são para o formato DIN e nesse formato sim é possível achá-lo com barramento, poderei ofertar o quadro no formato DIN com barramento? |
| 7 | Quadro distribuição trifásico com barramento 50 disjuntores UL 225A sobrepor | UND | 38 | Para essa descrição se pede um produto que nenhuma empresa do país mais fabrica, os poucos fabricante que ainda o produzem não o fazem com o barramento, o formato usado hoje são para o formato DIN e nesse formato sim é possível achá-lo com barramento, poderei ofertar o quadro no formato DIN com barramento? |
| 8 | Quadro distribuição trifásico com barramento 20 disjuntores UL preto 100a sobrepo | UND | 195 | Para essa descrição se pede um produto que nenhuma empresa do país mais fabrica, os poucos fabricante que ainda o produzem não o fazem com o barramento, o formato usado hoje são para o formato DIN e nesse formato sim é possível achá-lo com barramento, poderei ofertar o quadro no formato DIN com barramento? |
| 9 | Quadro distribuição trifásico com barramento 12 disjuntores UL preto 100A sobrepor | UND | 155 | Para essa descrição se pede um produto que nenhuma empresa do país mais fabrica, os poucos fabricante que ainda o produzem não o fazem com o barramento, o formato usado hoje são para o formato DIN e nesse formato sim é possível achá-lo com barramento, poderei ofertar o quadro no formato DIN com barramento? |

Contando com a vossa compreensão e empenho em atender aos nossos questionamento, desde já agradecemos a vossa atenção.

Atenciosamente,

Várzea Grande-MT., 21 de junho de 2018.

08.937.190/0001-80
INSC EST 13 341 078-1
ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Alzira Santana, nº 1070
Bairro Nova Várzea Grande
CEP: 78135-750
Várzea Grande - MT

**Alessandro Aparecido de Oliveira**
**Representante Legal**
**CPF: 547.482.596-04**