

CI N. 82/SUPCOMP/2017

Várzea Grande, 07 de Abril de 2017.

Ilmo Sr.

Carlino Benedito Custodio Araújo Agostino

Pregoeiro

Assunto: Resposta Esclarecimentos ao Pregão Eletrônico N. 13/2017.

Senhor Pregoeiro

Trata-se ao pedido de esclarecimentos solicitado pela empresa **Atacadão da Construção Ltda**, referente ao **Pregão Eletrônico n. 13/2017**, cujo objeto visa o Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica capacitada para o fornecimento de materiais elétricos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT, segue informações abaixo:

Item 11 – Cabo cci 2 pares. Esse cabo é blindado?

Resposta: Não há necessidade de ser blindado.

Item 12 - Cabo flexível 1,5 mm 750v cores diversas a definir. Para cada cor existe uma classificação fiscal, se exige cores diferentes se referem à vários produtos, necessitamos saber realmente qual seria a cor a ser licitada e qual seria norma da ABNT exigida?

Resposta: A cor será definida na emissão da autorização de fornecimento, tendo em vista que não há incidência no preço ofertado.

Item 28 - Cabo PP 2x1,5mm. Qual a voltagem e norma a ser seguida?

Resposta: 750 V, conforme NBR 6524.

Item 29 - Cabo PP 2x10,0mm. Qual a voltagem e norma a ser seguida?

Resposta: 750 V, conforme NBR 6524.

Item 30 - Cabo PP 2x2,5mm. Qual a voltagem e norma a ser seguida?

Resposta: 750 V, conforme NBR 6524.

Item 31 - Cabo PP 2x4,0mm. Qual a voltagem e norma a ser seguida?

Resposta: 750 V, conforme NBR 6524.

Item 32 - Cabo PP 2x6,0mm. Qual a voltagem e norma a ser seguida?

Resposta: 750 V, conforme NBR 6524.

Item 33 - Cabo PP 3x1,5mm. Qual a voltagem e norma a ser seguida?

Resposta: 750 V, conforme NBR 6524.

Item 34 - Cabo PP 3x10,0mm. Qual a voltagem e norma a ser seguida?

Resposta: 750 V, conforme NBR 6524.

Item 35 - Cabo PP 3x2,5mm. Qual a voltagem e norma a ser seguida?

Resposta: 750 V, conforme NBR 6524.

Item 36 - Cabo PP 3x4,0mm. Qual a voltagem e norma a ser seguida?

Resposta: 750 V, conforme NBR 6524.

Item 37 - Cabo PP 3x6,0mm. Qual a voltagem e norma a ser seguida?

Resposta: 750 V, conforme NBR 6524.

Item 38 - Cabo quadruplex 10mm. Qual a voltagem e norma a ser seguida?

Resposta: 750 V, conforme NBR 6524.

Item 39 - Cabo quadruplex 120mm. Qual a voltagem e norma a ser seguida?

Resposta: 750 V, conforme NBR 6524.

Item 40 - Cabo quadruplex 16mm. Qual a voltagem e norma a ser seguida?

Resposta: 750 V, conforme NBR 6524.

Item 41 - Cabo quadruplex 25mm. Qual a voltagem e norma a ser seguida?

Resposta: 750 V, conforme NBR 6524.

Item 42 - Cabo quadruplex 35mm. Qual a voltagem e norma a ser seguida?

Resposta: 750 V, conforme NBR 6524.

Item 43 - Cabo quadruplex 70mm. Qual a voltagem e norma a ser seguida?

Resposta: 750 V, conforme NBR 6524.

Item 44 - Cabo triplex 10mm. Qual a voltagem e norma a ser seguida?

Resposta: 750 V, conforme NBR 6524.

Item 45 - Cabo triplex 16mm. Qual a voltagem e norma a ser seguida?

Resposta: 750 V, conforme NBR 6524.

Item 46 - Cabo Triplex 25mm. Qual a voltagem e norma a ser seguida?

Resposta: 750 V, conforme NBR 6524.

Item 52 - Calha comercial para lâmpadas fluorescente 2x40. Essa calha é com pintura epóxi e que cor seria a calha?

Resposta: Não é pintura epóxi, a cor é branca.

Item 53 - Calha comercial para lâmpadas fluorescente HO 1x110. Essa calha é com pintura epóxi e que cor seria a calha?

Resposta: Não é pintura epóxi, a cor é branca.

Item 54 - Calha comercial para lâmpadas fluorescente HO 2x110. Essa calha é com pintura epóxi e que cor seria a calha?

Resposta: Não é pintura epóxi, a cor é branca.

Item 55 - Canaleta de PVC SX 20 x 10 x 2000mm. Qual a cor da canaleta? Querem ela com Fita adesiva ou sem?

Resposta: Cor branca, com fita adesiva.

Item 56 - Canaleta de PVC SX 40 x 20 x 2000mm. Qual a cor da canaleta? Querem ela com Fita adesiva ou sem?

Resposta: Cor branca, com fita adesiva.

Item 57 - Canaleta de PVC SX 50 x 20 x 2000mm. Qual a cor da canaleta? Querem ela com Fita adesiva ou sem?

Resposta: Cor branca, com fita adesiva.

Item 61 - Centro de distribuição sobrepor PVC com 12 disjuntor. A capacidade exigida para 12 disjuntores seria para Disjuntores DIN ou NEMA?

Resposta: NEMA.

Item 62 - Centro de distribuição sobrepor PVC com 3 disjuntor. A capacidade exigida para 12 disjuntores seria para Disjuntores DIN ou NEMA?

Resposta: Não estamos exigindo 12 disjuntores neste item.

Item 63 - Centro de distribuição sobrepor PVC com 6 disjuntor. A capacidade exigida para 12 disjuntores seria para Disjuntores DIN ou NEMA?

Resposta: Não estamos exigindo 12 disjuntores neste item.

Item 65 - Chuveiro elétrico 3200w 127v. Quantas temperaturas?

Resposta: No mínimo três temperaturas.

Item 66 - Chuveiro elétrico 4500w 127v. Quantas temperaturas?

Resposta: No mínimo três temperaturas.

Item 67 - Chuveiro elétrico 4500w 220v. Quantas temperaturas?

Resposta: No mínimo três temperaturas.

Item 68 - Chuveiro elétrico 5500w 127v. Quantas temperaturas?

Resposta: No mínimo três temperaturas.

Item 69 - Chuveiro elétrico 5500w 220v. Quantas temperaturas?

Resposta: No mínimo três temperaturas.

Item 70 - Conduíte corrugado 1" rolo c/ 25 mts amarelo. Qual a resistencia exigida por kgf?

Resposta: De acordo com a NBR 15465.

Item 71 - Conduíte corrugado 3/4" rolo c/ 50 mts. Qual a resistencia exigida por kgf?

Resposta: De acordo com a NBR 15465.

Item 87 - Conjunto para ar condicionado embutir tomada 20a + disjuntor bifásico 20a de chapa de metal. Não é mencionado a tomada que compõe o produto, tá correto?

Resposta: A tomada solicitada é 20a, conforme especificação do item.

Item 88 - Conjunto para ar condicionado sobrepor tomada 20a + disjuntor bifásico 20a de chapa de metal. Não é mencionado a tomada que compõe o produto, tá correto?

Resposta: A tomada solicitada é 20a, conforme especificação do item.

Item 89 - Disjuntor bifásico UL preto 10A. Quantos Ka?

Resposta: De acordo com a NBR 60898.

Item 90 - Disjuntor bifásico UL preto 15A. Quantos Ka?

Resposta: De acordo com a NBR 60898.

Item 91 - Disjuntor bifásico UL preto 20A. Quantos Ka?

Resposta: De acordo com a NBR 60898.

Item 92 - Disjuntor bifásico UL preto 25A. Quantos Ka?

Resposta: De acordo com a NBR 60898.

Item 93 - Disjuntor bifásico UL preto 30A. Quantos Ka?

Resposta: De acordo com a NBR 60898.

Item 94 - Disjuntor bifásico UL preto 35A. Quantos Ka?

Resposta: De acordo com a NBR 60898.

Item 95 - Disjuntor bifásico UL preto 40A. Quantos Ka?

Resposta: De acordo com a NBR 60898.

Item 96 - Disjuntor bifásico UL preto 50A. Quantos Ka?

Resposta: De acordo com a NBR 60898.

Item 97 - Disjuntor bifásico UL preto 60A. Quantos Ka?

Resposta: De acordo com a NBR 60898.

Item 98 - Disjuntor bifásico UL preto 70A. Quantos Ka?

Resposta: De acordo com a NBR 60898.

Item 99 - Disjuntor monofásico UL preto 10A. Quantos Ka?

Resposta: De acordo com a NBR 60898.

Item 100 - Disjuntor monofásico UL preto 15A. Quantos Ka?

Resposta: De acordo com a NBR 60898.

Item 101 - Disjuntor monofásico UL preto 20A. Quantos Ka?

Resposta: De acordo com a NBR 60898.

Item 102 - Disjuntor monofásico UL preto 25A. Quantos Ka?

Resposta: De acordo com a NBR 60898.

Item 103 - Disjuntor monofásico UL preto 30A. Quantos Ka?

Resposta: De acordo com a NBR 60898.

Item 104 - Disjuntor monofásico UL preto 40A. Quantos Ka?

Resposta: De acordo com a NBR 60898.

Item 105 - Disjuntor trifásico UL preto 100A. Quantos Ka?

David 

Resposta: De acordo com a NBR 60898.

Item 106 - Disjuntor trifásico UL preto 10A. Quantos Ka?

Resposta: De acordo com a NBR 60898.

Item 107 - Disjuntor trifásico UL preto 125A. Quantos Ka?

Resposta: De acordo com a NBR 60898.

Item 108 - Disjuntor trifásico UL preto 15 A. Quantos Ka?

Resposta: De acordo com a NBR 60898.

Item 109 - Disjuntor trifásico UL preto 150A. Quantos Ka?

Resposta: De acordo com a NBR 60898.

Item 110 - Disjuntor trifásico UL preto 175A. Quantos Ka?

Resposta: De acordo com a NBR 60898.

Item 111 - Disjuntor trifásico UL preto 200A. Quantos Ka?

Resposta: De acordo com a NBR 60898.

Item 112 - Disjuntor trifásico UL preto 20A. Quantos Ka?

Resposta: De acordo com a NBR 60898.

Item 113 - Disjuntor trifásico UL preto 225A. Quantos Ka?

Resposta: De acordo com a NBR 60898.

Item 114 - Disjuntor trifásico UL preto 25A. Quantos Ka?

Resposta: De acordo com a NBR 60898.

Item 115 - Disjuntor trifásico UL preto 30A. Quantos Ka?

Resposta: De acordo com a NBR 60898.

Item 116 - Disjuntor trifásico UL preto 40A. Quantos Ka?

Resposta: De acordo com a NBR 60898.

Item 117 - Disjuntor trifásico UL preto 50A. Quantos Ka?

Resposta: De acordo com a NBR 60898.

Item 118 - Disjuntor trifásico UL preto 60A. Quantos Ka?

Resposta: De acordo com a NBR 60898.

Item 119 - Disjuntor trifásico UL preto 70A. Quantos Ka?

Resposta: De acordo com a NBR 60898.

Item 128 - Extensão PP 0,75mmx10mt. Qual seria a voltagem e pra que tipo de pino? 2P ou 2P+T?

Resposta: 2P+T, de acordo com a NBR 5410.

Item 129 - Extensão PP 0,75mmx5mt. Qual seria a voltagem e pra que tipo de pino? 2P ou 2P+T?

Resposta: 2P+T, de acordo com a NBR 5410.

Item 130 - Extensão elétrica com 10 m de comprimento e com 5 tomadas no novo padrão brasileiro - 2 P + T. Para suportar quantos Volts?

Resposta: 127/220 (bivolt).

Item 131 - Filtro ADSL micro filtro contra ruídos. Qual seria a frequência para esse produto?


Resposta: A frequência é 60hz.

Item 132 - Fio paralelo 300v 2x1,00mm. Qual a voltagem?

Resposta: A voltagem 300v, conforme especificação do item.

Item 133 - Fio paralelo 300v 2x1,50mm. Qual a voltagem?

Resposta: A voltagem 300v, conforme especificação do item.



Item 134 - Fio paralelo 300v 2x2,50mm. Qual a voltagem?

Resposta: A voltagem 300v, conforme especificação do item.

Item 135 - Fio paralelo 300v 2x4,00mm. Qual a voltagem?

Resposta: A voltagem 300v, conforme especificação do item.

Item 137 - Fio rígido 10,0mm 750v. Qual a cor?

Resposta: A cor será definida na emissão da autorização de fornecimento, tendo em vista que não há incidência no preço ofertado.

Item 140 - Fio rígido 6,00mm 750v. Qual a cor?

Resposta: A cor será definida na emissão da autorização de fornecimento, tendo em vista que não há incidência no preço ofertado.

Item 147 - Haste cobreada 1/2x240m. Essa haste vocês querem com camada simples ou dupla?

Resposta: Com camada simples.

Item 148 - Haste cobreada 5/8x240m. Essa haste vocês querem com camada simples ou dupla?

Resposta: Com camada simples.

Item 150 - Haste cobreada 5/8x240m. Essa haste vocês querem com camada simples ou dupla?

Resposta: Com camada simples.

Item 150 - Interruptor + tomada 10A com placa 4x2. A venda desse produto está proibida, somente pode ser vendido com 2P+T, favor averiguar, outra coisa, qual a cor da placa?

Resposta: A tomada é 2P+T, de acordo com a NBR 5410. A cor é branca.

Item 151 - Interruptor + tomada 20A com placa 4x2. A venda desse produto está proibida, somente pode ser vendido com 2P+T, favor averiguar, outra coisa, qual a cor da placa?

Resposta: A tomada é 2P+T, de acordo com a NBR 5410. A cor é branca.

Item 152 - Interruptor 02 teclas + tomada 2p+t 10A 4x2" com placa. Qual a cor da placa?

Resposta: A cor é branca.

Item 153 - Interruptor 1 tecla simples com placa 4x2. Qual a cor da placa?

Resposta: A cor é branca.

Item 154 - Interruptor 2 tecla simples com placa 4x2. Qual a cor da placa?

Resposta: A cor é branca.

Item 155 - Interruptor 3 tecla simples com placa 4x2. Qual a cor da placa?

Resposta: A cor é branca.

Item 156 - Interruptor SX com caixa 01 tecla + tomada 2p+t 10a 250v. O órgão quer somente o interruptor com tomada, não tá pedindo a caixinha, tá correto? Qual a cor do conjunto? Branco ou Bege?

Resposta: Com caixa, conforme especificação do item. Cor Branca.

Item 157 - Interruptor SX com caixa 01 teclas simples. O órgão quer somente o interruptor, não tá pedindo a caixinha, tá correto? Qual a cor do conjunto? Branco ou Bege?

Resposta: Com caixa, conforme especificação do item. Cor Branca.

Item 158 - Interruptor SX com caixa 02 teclas simples. O órgão quer somente o interruptor, não tá pedindo a caixinha, tá correto? Qual a cor do conjunto? Branco ou Bege?

Resposta: Com caixa, conforme especificação do item. Cor Branca.

Item 159 - Lâmpada compacta espiral 15w x 127v. Quantos lumens, quantos Kelvins e qual a garantia do produto será exigida?

Resposta: Especificação de acordo com a NBR 5413 e garantia do fabricante.

Item 160 - Lâmpada compacta espiral 20w x 127v. Quantos lumens, quantos Kelvins e qual a garantia do produto será exigida?

Resposta: Especificação de acordo com a NBR 5413 e garantia do fabricante.

Item 161 - Lâmpada compacta espiral 25w x 127v. Quantos lumens, quantos Kelvins e qual a garantia do produto será exigida?

Resposta: Especificação de acordo com a NBR 5413 e garantia do fabricante.

Item 162 - Lâmpada compacta espiral 36w x 127v. Quantos lumens, quantos Kelvins e qual a garantia do produto será exigida?

Resposta: Especificação de acordo com a NBR 5413 e garantia do fabricante.

Item 163 - Lâmpada compacta espiral 46w x 127v. Quantos lumens, quantos Kelvins e qual a garantia do produto será exigida?

Resposta: Especificação de acordo com a NBR 5413 e garantia do fabricante.

Item 164 - Lâmpada compacta espiral 59w x 127v. Quantos lumens, quantos Kelvins e qual a garantia do produto será exigida?

Resposta: Especificação de acordo com a NBR 5413 e garantia do fabricante.

Item 165 - Lâmpada compacta espiral 59w x 127v. Quantos lumens, quantos Kelvins e qual a garantia do produto será exigida?

Resposta: Especificação de acordo com a NBR 5413 e garantia do fabricante.

Item 166 - Lâmpada fluorescente 20w medida t10. Quantos lumens, quantos Kelvins e qual a garantia do produto será exigida?

Resposta: Especificação de acordo com a NBR 5413 e garantia do fabricante.

Item 167 - Lâmpada fluorescente 40w medida t10. Quantos lumens, quantos Kelvins e qual a garantia do produto será exigida?

Resposta: Especificação de acordo com a NBR 5413 e garantia do fabricante.

Item 168 - Lâmpada fluorescente HO. Quantos lumens, quantos Kelvins e qual a garantia do produto será exigida?

Resposta: Especificação de acordo com a NBR 5413 e garantia do fabricante.

Item 169 - Lâmpada vapor de mercúrio ovoide 125 w e-27. Quantos lumens, quantos Kelvins e qual a garantia do produto será exigida?

Resposta: Especificação de acordo com a NBR 5413 e garantia do fabricante.

Item 170 - Lâmpada vapor de mercúrio ovoide 250 w e-40. Quantos lumens, quantos Kelvins e qual a garantia do produto será exigida?

Resposta: Especificação de acordo com a NBR 5413 e garantia do fabricante.

Item 171 - Lâmpada vapor de mercúrio ovoide 400 w e4-0. Quantos lumens, quantos Kelvins e qual a garantia do produto será exigida?

Resposta: Especificação de acordo com a NBR 5413 e garantia do fabricante.

Item 172 - Lâmpada vapor de mercúrio ovoide 80 w e-27. Quantos lumens, quantos Kelvins e qual a garantia do produto será exigida?

Resposta: Especificação de acordo com a NBR 5413 e garantia do fabricante.

Item 173 - Lâmpada vapor de sódio ovoide 70 w e-27. Quantos lumens, quantos Kelvins e qual a garantia do produto será exigida?

Resposta: Especificação de acordo com a NBR 5413 e garantia do fabricante.

Item 174 - Lâmpada vapor metálico ovoide leitosa 250 w e-40. Quantos lumens, quantos Kelvins e qual a garantia do produto será exigida?

Resposta: Especificação de acordo com a NBR 5413 e garantia do fabricante.

Item 175 - Lâmpada vapor metálico ovoide leitosa 400 w e-40. Quantos lumens, quantos Kelvins e qual a garantia do produto será exigida?

Resposta: Especificação de acordo com a NBR 5413 e garantia do fabricante.

Item 176 - Lâmpada vapor metálico ovoide transparente 1000 w e 40. Quantos lumens, quantos Kelvins e qual a garantia do produto será exigida?

Resposta: Especificação de acordo com a NBR 5413 e garantia do fabricante.

Item 177 - Lâmpada vapor metálico ovoide transparente 150 w e-27. Quantos lumens, quantos Kelvins e qual a garantia do produto será exigida?

Resposta: Especificação de acordo com a NBR 5413 e garantia do fabricante.

Item 178 - Lâmpada vapor metálico ovoide transparente 1500 w e-40. Quantos lumens, quantos Kelvins e qual a garantia do produto será exigida?

Resposta: Especificação de acordo com a NBR 5413 e garantia do fabricante.

Item 179 - Lâmpada vapor metálico ovoide transparente 250 w e-40. Quantos lumens, quantos Kelvins e qual a garantia do produto será exigida?

Resposta: Especificação de acordo com a NBR 5413 e garantia do fabricante.

Item 180 - Lâmpada vapor metálico ovoide transparente 400 w e-40. Quantos lumens, quantos Kelvins e qual a garantia do produto será exigida?

Resposta: Especificação de acordo com a NBR 5413 e garantia do fabricante.

Item 181 - Lâmpada vapor metálico ovoide transparente 70 w e-27. Quantos lumens, quantos Kelvins e qual a garantia do produto será exigida?


Resposta: Especificação de acordo com a NBR 5413 e garantia do fabricante.

Item 182 - Lâmpada vapor sódio ovoide 100 w e-40. Quantos lumens, quantos Kelvins e qual a garantia do produto será exigida?

Resposta: Especificação de acordo com a NBR 5413 e garantia do fabricante.

Item 183 - Lâmpada vapor sódio ovoide 150 w -e40. Quantos lumens, quantos Kelvins e qual a garantia do produto será exigida?

Resposta: Especificação de acordo com a NBR 5413 e garantia do fabricante.



Item 184 - Lâmpada vapor sódio ovoide 250 w e-40. Quantos lumens, quantos Kelvins e qual a garantia do produto será exigida?

Resposta: Especificação de acordo com a NBR 5413 e garantia do fabricante.

Item 185 - Lâmpada vapor sódio ovoide 400 w e-40. Quantos lumens, quantos Kelvins e qual a garantia do produto será exigida?

Resposta: Especificação de acordo com a NBR 5413 e garantia do fabricante.

Item 195 - Mangueira corrugada para tubulação elétrica diâmetro externo de 110 mm cor preta fabricada em PEAD fabricado de acordo com as normas da ABNT rolo com 50 metros. Qual o diâmetro dessa mangueira e qual seria a norma da ABNT que vocês exigem? Esse produto deverá conter o selo do Inmetro?

Resposta: O diâmetro é 110 mm, conforme especificação do item. NBR 15715. O produto deverá possuir selo do Inmetro.

Item 196 - Mangueira corrugada para tubulação elétrica diâmetro externo de 40 mm cor preta fabricada em PEAD fabricado de acordo com as normas da ABNT rolo com 50 metros. Qual o diâmetro dessa mangueira e qual seria a norma da ABNT que vocês exigem? Esse produto deverá conter o selo do Inmetro?

Resposta: O diâmetro é 40 mm, conforme especificação do item. NBR 15715. O produto deverá possuir selo do Inmetro.

Item 197 - Mangueira corrugada para tubulação elétrica diâmetro externo de 50 mm cor preta fabricada em PEAD fabricado de acordo com as normas da ABNT rolo com 50 metros. Qual o diâmetro dessa mangueira e qual seria a norma da ABNT que vocês exigem? Esse produto deverá conter o selo do Inmetro?

Resposta: O diâmetro é 50 mm, conforme especificação do item. NBR 15715. O produto deverá possuir selo do Inmetro.

Item 198 - Mangueira corrugada para tubulação elétrica diâmetro externo de 63 mm cor preta fabricada em PEAD fabricado de acordo com as normas da ABNT rolo com 50 metros. Qual o diâmetro dessa mangueira e qual seria a norma da ABNT que vocês exigem? Esse produto deverá conter o selo do Inmetro?

Resposta: O diâmetro é 63 mm, conforme especificação do item. NBR 15715. O produto deverá possuir selo do Inmetro.

Item 199 - Mangueira corrugada para tubulação elétrica diâmetro externo de 90 mm cor preta fabricada em PEAD fabricado de acordo com as normas da ABNT rolo com 50 metros. Qual o diâmetro dessa mangueira e qual seria a norma da ABNT que vocês exigem? Esse produto deverá conter o selo do Inmetro?

Resposta: O diâmetro é 90 mm, conforme especificação do item. NBR 15715. O produto deverá possuir selo do Inmetro.

Item 205 - Placa cega 4x2". Que cor?

Resposta: Cor branca.

Item 206 - Placa cega 4x4". Que cor?

Resposta: Cor branca.

Item 208 - Plafon porcelana cor branco até 100w. Esse plafon seria 100% de porcelana?

Resposta: Sim, conforme especificação do item.

Item 218 - Quadro distribuição trifásico com barramento 12 disjuntores UL preto 100A sobrepor. Que tipo de material? Chapa ou PVC?

Resposta: O Material é PVC.

Item 219 - Quadro distribuição trifásico com barramento 20 disjuntores UL preto 100a sobrepor. Que tipo de material? Chapa ou PVC?

Resposta: O Material é PVC.

Item 220 - Quadro distribuição trifásico com barramento 20 disjuntores UL preto 150a sobrepor. Que tipo de material? Chapa ou PVC?

Resposta: O Material é PVC.

Item 221 - Quadro distribuição trifásico com barramento 24 disjuntores UL preto 100a sobrepor. Que tipo de material? Chapa ou PVC?

Resposta: O Material é PVC.

Item 222 - Quadro distribuição trifásico com barramento 24 disjuntores UL preto 150a sobrepor. Que tipo de material? Chapa ou PVC?

Resposta: O Material é PVC.

Item 223 - Quadro distribuição trifásico com barramento 32 disjuntores UL preto 150a sobrepor. Que tipo de material? Chapa ou PVC?

Resposta: O Material é PVC.

Item 224 - Quadro distribuição trifásico com barramento 32 disjuntores UL preto 100a. Que tipo de material? Chapa ou PVC?

Resposta: O Material é PVC.

Item 225 - Quadro distribuição trifásico com barramento 44 disjuntores UL preto 225a sobrepor. Que tipo de material? Chapa ou PVC?

Resposta: O Material é PVC.

Item 226 - Quadro distribuição trifásico com barramento 50 disjuntores UL 225A sobrepor. Que tipo de material? Chapa ou PVC?


Resposta: O Material é PVC.

Item 227 - Reator eletrônico 1x110w 127v alto fator de potencia para lâmpada HO. Os reatores eletrônicos na sua maioria hoje vem Bivolt, atendendo assim as 2 tensões, tá correto exigir somente a tensão de 127 Volts?

Resposta: A Administração Pública Municipal precisa de tensão 127v e sendo bivolt atende a necessidade.

Item 228 - Reator eletrônico 2x110w 127v alto fator de potencia para lâmpada HO. Os reatores eletrônicos na sua maioria hoje vem Bivolt, atendendo assim as 2 tensões, tá correto exigir somente a tensão de 127 Volts?

Resposta: A Administração Pública Municipal precisa de tensão 127v e sendo bivolt atende a necessidade.



Item 229 - Reator eletrônico 2x20w 127v alto fator de potencia. Os reatores eletrônicos na sua maioria hoje vem Bivolt, atendendo assim as 2 tensões, tá correto exigir somente a tensão de 127 Volts?

Resposta: A Administração Pública Municipal precisa de tensão 127v e sendo bivolt atende a necessidade.

Item 230 - Reator eletrônico 2x40w 127v alto fator de potencia. Os reatores eletrônicos na sua maioria hoje vem Bivolt, atendendo assim as 2 tensões, tá correto exigir somente a tensão de 127 Volts?

Resposta: A Administração Pública Municipal precisa de tensão 127v e sendo bivolt atende a necessidade.

Item 231 - Refletor retangular 250w - e27. Qual o diâmetro a ser solicitado e que tipo de material a ser exigido? Ex.: Alumínio, chapa, etc..

Resposta: Não há exigência de diâmetro. E o material poderá ser chapa.

Item 232 - Refletor retangular 400w - e27. Qual o diâmetro a ser solicitado e que tipo de material a ser exigido? Ex.: Alumínio, chapa, etc..

Resposta: Não há exigência de diâmetro. E o material poderá ser chapa.

Item 233 - Rele foto elétrico 127v eletromagnético acionamento por bobina. O relê fotoelétrico é pra atender que amperagem?


Resposta: Até 10 amper.

Item 234 - Rele foto elétrico 220v eletromagnético acionamento por bobina. O relê fotoelétrico é pra atender que amperagem?

Resposta: Até 10 amper.

Item 237 - Roldana plástica 24x24 - 1/2". Vocês querem somente a roldana plástica? Não irão adquirir sem os pregos? Tá correto isso?

Resposta: O material deverá ser entregue conforme especificação do item.



Item 238 - Roldana plástica 30x30 - 3/4". Vocês querem somente a roldana plástica? Não irão adquirir sem os pregos? Tá correto isso?

Resposta: O material deverá ser entregue conforme especificação do item.

Item 239 - Roldana plástica 36x36 - 1". Vocês querem somente a roldana plástica? Não irão adquirir sem os pregos? Tá correto isso?

Resposta: O material deverá ser entregue conforme especificação do item.

Item 246 - Soquete lâmpada fluorescente antivibratório para lâmpada fluorescente. Qual seria a base do soquete?

Resposta: Base do soquete e-27.

Item 271 - Tomada dupla 10a 250v com placa 4x2. Esse produto não pode ser licitado pois está em desacordo com as normas do Inmetro.

Resposta: A tomada é 2P+T, de acordo com a NBR 5410.

Item 280 - Tomada RJ 45 SX com caixa. CAT 6 ou CAT 5?

Resposta: Deverá ser aplicável aos dois tipos.

Item 281 - Tomada simples 10A 250v 4x2"com placa. Esse produto não pode ser licitado pois está em desacordo com as normas do Inmetro

Resposta: A tomada é 2P+T, de acordo com a NBR 5410.

Item 282 - Tomada simples 20A 250v 4x2"com placa. Esse produto não pode ser licitado pois está em desacordo com as normas do Inmetro

Resposta: A tomada é 2P+T, de acordo com a NBR 5410.

Item 283 - Tomada SX com caixa 10A 250V. Esse produto não pode ser licitado pois está em desacordo com as normas do Inmetro

Resposta: A tomada é 2P+T, de acordo com a NBR 5410.

Item 284 - Tomada SX com caixa 20A 250V. Esse produto não pode ser licitado pois está em desacordo com as normas do Inmetro

Resposta: A tomada é 2P+T, de acordo com a NBR 5410.

Item 285 - Tomada SX dupla com caixa 10A 250V. Esse produto não pode ser licitado pois está em desacordo com as normas do Inmetro

Resposta: A tomada é 2P+T, de acordo com a NBR 5410.


Item 286 - Tomada SX dupla com caixa 20A 250V. Esse produto não pode ser licitado pois está em desacordo com as normas do Inmetro

Resposta: A tomada é 2P+T, de acordo com a NBR 5410.

Atenciosamente,



Aline Arantes Correa
Elaboradora do Termo de Referência



Daniel Felipe Figueiredo de Arruda
Coordenador de Compras