

11/600 DT B1.SI-4 CFU  
TRAFQ 3~ 112.5 KVA  
FUS N° 16190

588101.43mE  
8274796.74mS

11/200 DT CE2

10/200 DT N1.SI-1

11/200 DT  
B1.SI-1

11/1500 CC CC  
CE4

10/200 DT N4-SI.1  
FUS N° 128946

FLYING TAP  
MT E BT

11/300 DT  
B1-CE2-PR. SI-1

12/600 DT

TR 112.5 KVA  
13.8 KV 220/127V  
CE3U - T - PR

588177.52mE  
8274737.39mS

MURSTA DE MEDIÇÃO

11/600 DT  
B1 - CE2- CE3U  
CFU 5H

588174.07mE  
8274733.93mS

11/1000 CC BC  
B4. CE2  
SI-4

11/400 DT N1.SI-1

11/1000 CC BC  
B4. SI-4  
CFU

11/200 DT CE2

**PLANTA IMPLANTAÇÃO / SITUAÇÃO**  
**Esc: Sem**



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VÁRZEA GRANDE**  
*amar • cuidar • acreditar*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE**

Av. Castelo Branco, Espaço Municipal, 2500 - Centro Sul, Várzea Grande/MT  
CEP 78125-700 - Fone/Fax: 65 3688 8000

PROJETO:  
**EMEB EDNILSON FRANCISCO KOLLING**  
OBRA:  
INSTALAÇÃO ELÉTRICA PRÉDIAL DE MÉDIA E BIAXA TENSÃO

LOCALIZAÇÃO:  
**AVENDA TIRADENTES- CHAPEU DO SOL**  
ASSUNTO:  
**PROJETO ELÉTRICO**

UNIDADE:  
**METRO**

AUTOR DO PROJETO:  
**LORHAYNE MIRIA BARBOSA WELCHEN**  
ENGENHEIRA ELETRICISTA  
CREA-MT040578

ESCALA:  
**INDICADA**  
DATA:  
**julho/2019**

FOLHA N°

**01/09**