



Licitação PMVG <licita.smavg@gmail.com>

CONCORRÊNCIA N. 13/2019

1 mensagem

Edvaldo Siqueira - Lotufo <edvaldo.siqueira@lotufoengenharia.com.br>
Para: licita.smavg@gmail.com

23 de setembro de 2019 10:35

Bom dia,

Ao Presidente da Comissão de Licitação.

Referente a Concorrência nº 13/2019 – “Construção da Câmara Municipal de Vereadores de Várzea Grande”, solicitamos o devido esclarecimento.

A composição SINAPI “73970/002 - ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8”, conforme abaixo está apenas para compra do aço, corte e fabricação das estruturas do mesmo, mais não consta na mesma a sua **“Montagem e Colocação”** onde deveremos utilizar equipamentos tais como munck ou guindaste.

73970/2 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8 KG

I 4766 PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 152 X 22 KG CR 1,0500000 6,64 6,97

C 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,0400000 18,08 0,72

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,0400000 14,71 0,58

C 98746 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_0 M CR 0,0060000 36,49 0,21

MATERIAL : 7,47 88,0810489 %

MAO DE OBRA : 1,01 11,9189511 %

TOTAL COMPOSIÇÃO : 8,48 100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: C

Pergunta: Como devemos proceder para este item?

Edvaldo Siqueira Paixão

Orçamentista

Avenida Raul Santos Costa, 1700,
Ribeirão do Lipa, Cuiabá - MT
CEP: 78.048-160

Tel: +55 65 3028-5000
Cel: +55 65 99213-0856

Site: www.lotuf engenharia.com.br



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO

CI n. 356/2019

Várzea Grande-MT, 23 de setembro 2019.

Ao Ilmo Sr.

Luiz Celso Moraes de Oliveira

Secretário Municipal de Viação e Obras

Prefeitura de Várzea Grande - MT

CÓPIA

Assunto: Questionamentos referente a Concorrência nº 13/2019, objeto: seleção e contratação de empresa do ramo de engenharia para construção da Câmara Municipal de Vereadores de Várzea Grande localizado na Avenida Castelo Branco, Bairro Água Limpa no Município de Várzea Grande, de acordo com as especificações descritas neste Projeto e seus anexos.

Senhor Secretário,

Encaminhamos os questionamentos da empresa **LOTUFO ENGENHARIA** que foi remetido via e-mail para a Comissão Permanente de Licitação, conforme anexo, à respeito da Concorrência supracitada. Tendo em vista que as solicitações recaem sobre pertinência técnica; não concerne a CPL se manifestar sobre pedidos referente a Projeto Básico, Planilha Orçamentária, Memoriais Descritivos e Projetos.

Cabe ressaltar que a sessão pública de abertura está marcada para dia **24/10/2019** às **08h30min**, horário local, encaminho a vossa senhoria para que se manifeste acerca deste o mais breve possível.

Atenciosamente,


Aline Arantes Correa

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Rhuan
14:48
23/9



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

amar • cuidar • acreditar

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

COMUNICAÇÃO INTERNA

DA: SMVO-VG **PI** Sec. Municipal de Adm. **Data:** 09/10/2019 **CI:**1740/2019

A Superintendência de Licitação

Sra. Aline Arantes Correa

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Várzea Grande

Prezada senhora,

Em atenção ao questionamento da empresa LOTUFO ENGENHARIA apontados na C.I. 356/2019 quanto a C.P nº 13/2019 – “Construção da Câmara Municipal de Vereadores de Várzea Grande”, segue esclarecimento:

A composição “73970/2” é instalado, fabricado e montado in-loco. Na composição está o soldador no item (98746) da composição para corte e fabricação no local de sua utilização. Na montagem e instalação está serralheiro e servente para instalação e montagem in-loco. Portanto esse valor referente ao preço em kilograma, já é a instalação, fabricação e montagem completa da estrutura.

Atenciosamente,


WALDISNEI MORENO COSTA

Engenheiro Civil


OLINDO PASINATO NETO

Assessor Especial


LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA

Secretário de Viação e Obras