

**Dúvida sobre a planilha de Composição - TP 14/2019**

1 mensagem

Isabelle Fritsch <bk.isabellebambirra@gmail.com>

31 c

Para: licita.smavg@gmail.com

Boa tarde,

Ao analisar a planilha orçamentária e de composição da licitação Tomada de Preço 14/2019, constatou-se um equívoco em um dos itens. Dessa forma, a CVI Construtora vem por meio de esclarecimento sobre o item 3.1.1 - CP-REP-01 - Reparo em parede - incluso rasgo em alvenaria:

CP-REP-01			REPARO EM PAREDE - INCLUSO RASGO EM ALVENARIA	M2	1,00		R
COMPOSIÇÃO	SINAPI	87523	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	0,15	R\$ 64,83	R

A planilha de composição do órgão considerou que para cada 1 m² de reparo em parede, são necessários 0,15m² de serviço de alvenaria. Peço para que a planilha seja revisada e corrigida.

Atenciosamente

--

Isabelle Fritsch Bambirra

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO

CI n. 286/2019

Várzea Grande-MT, 31 de julho 2019.

A Ilma Sr^a.

Karina Cristina de Arruda

Arquiteta e Urbanista

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Prefeitura de Várzea Grande - MT

CÓPIA

Assunto: Questionamentos referente a Tomada de Preços nº 14/2019, objeto: seleção e contratação de empresas de engenharia para execução da obra de Recuperação e Proteção do Poço do Urubu, localizado na Travessa da Ilha, Loteamento Jardim Panorama, Bairro Glória no município de Várzea Grande/MT, conforme descrito nos anexos deste projeto básico e documentos constantes nos autos do processo.

Prezada senhora,

Encaminhamos os questionamentos da empresa **CVI Construtora** que foi remetido via e-mail para a Comissão Permanente de Licitação, conforme anexo, à respeito da Tomada supracitada. Tendo em vista que as solicitações recaem sobre pertinência técnica; não concerne a CPL se manifestar sobre questionamentos referente a Projeto Básico, Planilha Orçamentária, Memoriais Descritivos e Projetos.

Atenciosamente,


Aline Arantes Correa

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Rubrica em 31/07/2019

Karina Arruda

às 16:12



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Várzea Grande, 01 de Julho de 2019.

Referente: Tomada de Preço nº. 14/2019

Processo Administrativo: 601572/2019

Objeto:



Seleção e contratação de empresas de engenharia para execução da obra de Recuperação e Proteção do Poço do Urubu, localizado na Travessa da Ilha, Loteamento Jardim Panorama, Bairro Glória no município de Várzea Grande/MT, conforme descrito nos anexos deste projeto básico e documentos constantes nos autos do processo.

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Em atenção a CI nº.286/2019/CPL/2019, da Comissão Permanente de Licitação que encaminha solicitação de esclarecimento da Empresa CVI Construtora face ao disposto a seguir:

Solicita esclarecimento sobre item 3.1.1 – CP-REP-01- REPAROS EM PAREDE – INCLUSO RASGO EM ALVENARIA, onde a planilha de composição da Administração considera que para cada 1m² de reparo em parede, são necessários 0,15m² de serviços de alvenaria.

Ressaltamos que, após análise realizada pela equipe técnica desta Secretaria, verificou-se mero erro material ao finalizar a planilha de preços, nesse sentido se realizará as devidas correções, retificando a planilha e procedendo a publicação da mesma devidamente retificada.


Karina Arruda
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº 90873-8