Gmail

Licitação PMVG <licita.smavg@gmail.com>

APONTAMENTOS DO EDITAL TP Nº. 02/2020 PROC. ADM. N.: 645139/2020

1 mensagem

Rogério - Orçamentista - 9292-3456 <roger.orcamento@gmail.com> 26 de janeiro de 2020 10:10
Para: Licitação PMVG <licita.smavg@gmail.com>

Rogério C. Lima
Orçamentista
(65) 9 9292-3456 (claro) (WhatsApp)
roger.orcamento@gmail.com

APONTAMENTOS TP 02-2020.docx
15K

Órgão: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE**

Obra: **REFORMA PREDIAL EM 02 ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, ONDE A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ SER RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NESTE TERMO E SEUS ANEXOS.**

Licitação: **EDITAL TOMADA DE PREÇOS N. 02/2020 PROC. ADM. N.: 645139/2020**

Referência: **SINAPI MT OUTUBRO/2019** – ENCARGOS SOCIAIS **DESONERADOS**.

Bom dia!

Prezados(as) Senhores(as), sirvo-me da presente, para manifestar meus cumprimentos e respeito. Após análise e execução da Planilha em questão, apontamos itens da mesma que necessitam averiguação e constatação deste apontamento. Serviços que necessitam passar pela análise dessa conceituada equipe técnica, para verificação da sua real necessidade de reparo.

APONTAMENTOS

LOTE 1 - REFORMA PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO EMEB "EDNILSON FRANCISCO KOLLING"

**** COMPOSIÇÃO PRÓPRIA ****

1) NA COMPOSIÇÃO **CP-DEM-03 - RETIRADA DE CAIXAS DE AR CONDICIONADO** R$ 20,72/M2, TEM NO PRODUTO DA MULTIPLICAÇÃO, DE FORMA "SECA", OU SEJA, NÃO POSSUI FÓRMULA, FAZENDO COM QUE, ESTEJA EQUIVOCADO.

2) JÁ NA COMPOSIÇÃO **CP-ESQ-02 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA CORRUGADA, COM GUARNICOES (0,80 X 2,10)M**, TEM NO INSUMO **PRÓPRIO - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA CORRUGADA, COM GUARNICOES E FECHADURA - 0,90 X 2,10 M**, PORTANTO, EQUIVOCADO.

3) NO GRUPO DE SERVIÇOS "HIDROSSANITÁRIO , LOUÇAS E DIVISÓRIAS", COMPOSIÇÃO CP-HID-01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA, VERIFICA-SE QUE NOS INSUMOS QUE A CONSTITUEM: INSUMO 37400 - Acabamento Para Válvula De Descarga Hydra Max – UN/R$ 39,99 , NA VERDADE, RETRATA **37400 – PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO – UN/R$ 39,99.** E NA MÃO DE OBRA, TAMBÉM RETRATADO, O INSUMO 88309 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, TRATA-SE DE **88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**, COM VALOR ACERTADO.

4) A COMPOSIÇÃO **CP-PIS-02 - PINTURA DE AMARELINHA E CARACOL SOBRE PISO DE CONCRETO**, TRAZ EM SEU CONJUNTO JUSTIFICATIVO OS REFERIDOS INSUMOS: 7348; 12815; 88310, E 88316 – COM DESCRIÇÕES EQUIVOCADAS.

5) NA COMPOSIÇÃO **CP-DIV-01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUETEIRA ANTI VETORES**, A UNIDADE DO INSUMO 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ESTÁ "MÊS".

6) JÁ NA COMPOSIÇÃO CP-LIX-01 - LIXAMENTO E RECUPERAÇÃO COM MASSA PLÁSTICA DE SUPERFICIE METALICA, NÃO CONSTA NA REFERIDA JUSTIFICATIVA, O INSUMO PRINCIPAL, OU SEJA, A MASSA PLÁSTICA.

LOTE 2 - REFORMA PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO EMEB "PROFESSORA ANGELA JARDIM BOTELHO"

**** PLANILHA DE ORÇAMENTO ****

GRUPO 3 – DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

NA TOTALIZAÇÃO DO REFERIDO GRUPO, O **ITEM 3.14 – 97914 – TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 – 1.693,60 M3XKM – R$ 1,17** (UNITÁRIO) E **R$ 1,50** (VALOR FINAL COM BDI), NÃO FOI ABRANGIDA NA MESMA.

**** COMPOSIÇÃO PRÓPRIA ****

1) NA COMPOSIÇÃO **CP-ESQ-02 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA CORRUGADA, COM GUARNICOES (0,80 X 2,10)M**, TEM NO INSUMO **PRÓPRIO - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA CORRUGADA, COM GUARNICOES E FECHADURA - 0,90 X 2,10 M**, PORTANTO, EQUIVOCADO.

2) JÁ NA COMPOSIÇÃO **CP-ESQ-03 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA**, POSSUI VALOR UNITÁRIO DE **R$ 73,98/M2**, TENDO SEU INSUMO PRINCIPAL, OU SEJA, A PORTA DE ALUMÍNIO, EQUIVOCADA, COMO SEGUE: **92698 - JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015**, COM VALOR DE **R$ 12,23/UN**.

3) A COMPOSIÇÃO **CP-HID-01 - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**, TEM O SEU INSUMO PRINCIPAL COMO SENDO, **37400 - PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO**, DE FORMA EQUIVOCADO, POIS, O MESMO INSUMO ESTÁ CORRETAMENTE UTILIZADO PELA COMPOSIÇÃO SUBSEQUENTE CP-HID-02 - PAPELARIA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, PORTANTO, EQUIVOCADA.

Sendo só para o momento, desde já agradeço e despeço-me.

Atenciosamente

Rogério Carvalho Lima - Orçamentista
(65) 9.9292-3456 - roger.orcamento@gmail.com

CI n. 48/2020/SUPLIC/SAD

Várzea Grande-MT, 27 de janeiro de 2020.

A Ilma Srª.

Karina Cristina de Arruda

Arquiteta e Urbanista

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Prefeitura de Várzea Grande - MT

Assunto: Questionamentos referentes a Preços Tomada de Preços nº 02/2020.

Prezada Senhora,

Encaminhamos os autos da Tomada de Preços nº 02/2020, cujo objeto é **seleção e contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de Reforma Predial em 02 Escolas Municipais de Educação Básica, onde a empresa vencedora deverá ser responsável pelo fornecimento de materiais e mão de obra, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, de acordo com as especificações descritas neste termo e seus anexos**, tendo em vista que as solicitações recaem sobre pertinência técnica do Projeto Básico, planilhas e projetos anexos, encaminho a vossa senhoria para que se manifeste acerca do pedido de esclarecimento de **Rogério C. Lima,** o mais breve possível, a fim de subsidiar a Comissão Permanente de Licitação na continuidade do presente procedimento licitatório.

Atenciosamente,

Aline Arantes Correa
Presidente da Comissão Permanente

Recebido em 27/01/2020
Karina Arruda

Várzea Grande, 28 de Janeiro de 2020.

Referente: Tomada de Preço nº. 02/2020

Processo Administrativo: 645139/2020

Objeto:

Seleção e contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de Reforma Predial em 02 Escolas Municipais de Educação Básica, onde a empresa vencedora deverá ser responsável pelo fornecimento de materiais e mão de obra, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, de acordo com as especificações descritas neste termo e seus anexos.

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Em atenção a CI n°. 48/2020/CPL/2020, da Comissão Permanente de Licitação que encaminha solicitação de esclarecimento do Senhor Rogério Carvalho Lima face ao disposto a seguir:

1 - Solicita esclarecimentos acerca da planilha de COMPOSIÇÃO PRÓPRIA dos Lotes 01 Lote 02 apresentadas pela Administração.

Ressaltamos que, após analise realizada pela equipe técnica desta Secretaria, verificou-se mero erro material ao finalizar a planilha de preços, nesse sentido se realizará as devidas correções, retificando a planilha e procedendo a publicação da mesma devidamente retificada.

Aureo Emanoel da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MT 042435

Karina Arruda
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº 90873-8