

De: Superintendência de Aquisição.	Para: Superintendência de Licitação	Data: 20/09/2021	CI nº 100/2021
---	--	-------------------------	-----------------------

A Licitação

A/C Pregoeira Francisca Luzia Pinho

Assunto: Solicitação de errata

Senhora Pregoeira,

Solicito que seja realizada errata ao edital do pregão eletrônico nº 26/2021, cujo objeto é a aquisição de grupo gerador para atender a rede cegonha do município de Várzea Grande - MT.

ONDE SE LÊ:

ITEM	DESCRIÇÃO TÉCNICA
01	Grupo Gerador Diesel Carenado, com potência prime de 230 KVA, Trifásico, tensão de saída 220/127V, 60Hz, quadro de comando com controlador microprocessado, montado na base do grupo gerador. Incluso no fornecimento: 01 (um) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO dotado de 01 Disjuntor de BT 480V, tripolar, projetado para receber o Grupo Gerador. Motor: Motor estacionário de combustão interna por ciclo diesel, com rotação nominal de 1800rpm, dotado de injeção eletrônica, turbo alimentado. Compatível com as solicitações de geração de potência de energia elétrica. O Fabricante deverá informar a quantidade e tipo de montagem dos cilindros, consumo de combustível total nas condições de standby e prime power, o motor deverá ser de construção específica para acionamento de alternadores elétricos, com baixos índices de emissões e máximo aproveitamento do combustível. • Sistema de Governo: Eletrônico. • Sistema de Arrefecimento: Água, através de radiador tropical, com ventilador soprante, tanque de expansão e bomba centrífuga. • Filtros: De ar, tipo seco, com elemento substituível. Filtro de lubrificação, em cartucho substituível e filtro de combustível, tipo descartável. • Sistema Elétrico: 24Vcc dotado de alternador para carga da bateria. • Sistema de Proteção: Termômetro e pressostato, provocando parada do motor nos casos de superaquecimento da água de arrefecimento e baixa pressão do óleo de lubrificação. • Silencioso (escape): Tipo Hospitalar. Oxidocatalizador deve estar incluído no conjunto de escape. O motor deve ser dimensionado segundo a Norma: ISO 8528-1:2005. Alternador: • Tipo: Alternador síncrono, trifásico, brushless (sem escovas). • Excitação: Excitatriz rotativa sem escovas com regulador eletrônico de tensão e bobina auxiliar. Potência prime: Igual ou maior que 635kVA.



- Potência standby: Igual ou maior que **700kVA**
- Tensão: Trifásico **480/277Vca.**
- Frequência: 60 Hz.
- Ligação: Estrela com neutro acessível.
- Número de polos: 4.
- RPM: 1800.
- Grau de proteção: No mínimo IP-21.
- Classe de Isolamento: no mínimo H.
- Regulação: Regulador de tensão eletrônico para mais/menos 2% em toda faixa de carga.
- Refrigeração: Ventilador montado no próprio eixo.

Equipamento deverá ser de fabricação nacional e terá que atender as leis ambientais nacionais, estaduais e municipais quanto a emissão de poluentes. Apresentar documento comprobatório expedido pelo fabricante de que os equipamentos propostos estão cobertos por garantia integral, contra qualquer defeito de projeto, fabricação e desempenho do equipamento quando em condições normais de uso e manutenção de acordo com o prazo não inferior a 12 (doze) meses ou 1.000 horas de trabalhos registrados no horímetro, contados a partir da data de entrega formal do equipamento à Maternidade. Conter na proposta declaração de que no preço a ser praticado estão incluídas todas as despesas legais incidentes, diretas e indiretas e despesas de entrega e instalação do equipamento no endereço indicado no item 1 deste Termo de Referência, inclusive despesas com transporte horizontal e vertical do equipamento. No valor da proposta deverá estar incluso os impostos, frete, taxas, seguros e quaisquer outras despesas que incidam direta ou indiretamente na aquisição do referido equipamento. A fornecedora dos equipamentos deverá fornecer também, junto com o equipamento, os diagramas elétricos e eletrônicos, especificações mecânicas, manual de operação, e os resultados dos testes e comissionamento do equipamento, bem como o fornecimento dos projetos executivos de montagem e especificação dos equipamentos fornecidos e instalados.

LEIA SE:

ITEM	DESCRIÇÃO TÉCNICA
01	Grupo Gerador Diesel Carenado, com potência prime de 230 KVA, Trifásico, tensão de saída 220/127V, 60Hz, quadro de comando com controlador microprocessado, montado na base do grupo gerador. Incluso no fornecimento: 01 (um) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO dotado de 01 Disjuntor de BT 480V, tripolar, projetado para receber o Grupo Gerador. Motor: Motor estacionário de combustão interna por ciclo diesel, com rotação nominal de 1800rpm, dotado de injeção eletrônica, turbo alimentado. Compatível com as solicitações de geração de potência de energia elétrica. O Fabricante deverá informar a quantidade e tipo de montagem dos cilindros, consumo de combustível total nas condições de standby e prime power, o motor deverá ser de construção específica para acionamento de alternadores elétricos, com baixos índices de emissões e máximo aproveitamento do combustível. • Sistema de Governo: Eletrônico. • Sistema de Arrefecimento: Água, através de radiador tropical, com ventilador soprante, tanque de expansão e bomba centrífuga. • Filtros: De ar, tipo seco, com elemento substituível. Filtro de lubrificação, em cartucho substituível e filtro de combustível, tipo descartável. • Sistema Elétrico: 24Vcc dotado de alternador para carga da bateria. • Sistema de Proteção: Termômetro e pressostato, provocando parada do motor nos casos de superaquecimento da água de arrefecimento e baixa pressão do óleo de lubrificação. • Silencioso (escape): Tipo Hospitalar. Oxidocatalizador deve estar incluído no conjunto de escape. O motor deve ser dimensionado segundo a Norma: ISO 8528-1:2005. Alternador: • Tipo: Alternador síncrono, trifásico, brushless (sem escovas). • Excitação: Excitatriz rotativa sem escovas com regulador eletrônico de tensão e bobina auxiliar. Potência prime: Igual ou maior que 635kVA. • Potência standby: Igual ou maior que 230 kVA • Tensão: Trifásico 220/127Vca. • Frequência: 60 Hz. • Ligação: Estrela com neutro acessível. • Número de polos: 4. • RPM: 1800. • Grau de proteção: No mínimo IP-21.



- Classe de Isolamento: no mínimo H.
- Regulação: Regulador de tensão eletrônico para mais/menos 2% em toda faixa de carga.
- Refrigeração: Ventilador montado no próprio eixo.

Equipamento deverá ser de fabricação nacional e terá que atender as leis ambientais nacionais, estaduais e municipais quanto a emissão de poluentes. Apresentar documento comprobatório expedido pelo fabricante de que os equipamentos propostos estão cobertos por garantia integral, contra qualquer defeito de projeto, fabricação e desempenho do equipamento quando em condições normais de uso e manutenção de acordo com o prazo não inferior a 12 (doze) meses ou 1.000 horas de trabalhos registrados no horímetro, contados a partir da data de entrega formal do equipamento à Maternidade. Conter na proposta declaração de que no preço a ser praticado estão incluídas todas as despesas legais incidentes, diretas e indiretas e despesas de entrega e instalação do equipamento no endereço indicado no item 1 deste Termo de Referência, inclusive despesas com transporte horizontal e vertical do equipamento. No valor da proposta deverá estar incluso os impostos, frete, taxas, seguros e quaisquer outras despesas que incidam direta ou indiretamente na aquisição do referido equipamento. A fornecedora dos equipamentos deverá fornecer também, junto com o equipamento, os diagramas elétricos e eletrônicos, especificações mecânicas, manual de operação, e os resultados dos testes e comissionamento do equipamento, bem como o fornecimento dos projetos executivos de montagem e especificação dos equipamentos fornecidos e instalados.

Atenciosamente,

Gonçalo Aparecido de Barros

Secretário Interino de Saúde/SMSVG