

26/03/2018

PEDIDO CORREÇÃO PLANILHA CONCORRÊNCIA PÚBLICA... - Licitação Administração PMVG

PEDIDO CORREÇÃO PLANILHA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 007/2018

Francielle Oliveira <francielleoliveira_eng@yahoo.com.br>

dom 25-03-2018 14:52

Para: Licitação Administração PMVG <licita.sma@varzeagrande.mt.gov.br>;

Boa tarde,

solicito correção da Planilha Orçamentária da Concorrência Pública N. 007/2018.

Obra: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "FIOTÃO".

Na Rede de Distribuição de Média Tensão, o item 11.6.1 "FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 MS (VERDE)" não pode ser considerado, uma vez que deve ser utilizado CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO.

Att;

Francielle Oliveira

Eng. Civil

CONFEA/CREA: 1412235308

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO**

CI n. 120/2018

Várzea Grande-MT, 26 de março de 2018.

A Ilma Sr.

Karina Cristina de Arruda

Arquiteta e Urbanista

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Prefeitura de Várzea Grande - MT

CÓPIA

Assunto: Pedido de Esclarecimento referente à Qualificação Técnica na Concorrência Pública n. 007/2018.

Prezada Senhora,

No sentido de prestar informações solicitadas pela Senhora **Francielle Oliveira** que foram encaminhadas através de email (anexos) para a Superintendência de Licitação, à respeito da Concorrência Pública supracitada, tendo em vista que parte das solicitações recai sobre pertinência técnica e Projeto Básico, encaminho a vossa senhoria para que manifeste acerca deste.

Cabe ressaltar que a sessão pública de abertura está marcada para dia 28/03/2018 às 08:30, devendo a Administração Pública responder o mais breve possível.

Atenciosamente,



Aline Arantes Correa
Presidente da CPL

*Recebido em 26/03/2018
Karina Arruda*

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Referente: Concorrência Pública n. 07/2018

Processo Administrativo: 498289/2018

Objeto:

Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de Revitalização e Urbanização da Área Externa do Ginásio Poliesportivo "FIOTÃO", localizado na Avenida Castelo Branco, esquina com Rua Capitão Costa, bairro Centro no município de Várzea Grande/MT, conforme descrito nos anexos deste projeto básico e documentos constantes nos autos do processo.

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PROTOCOLO Nº _____
Data: 26/03/18 Hora: 12:08
Resp.: *[Assinatura]*
Secretaria de Licitação - P. M. V. G.

Em atenção a CI nº. nº. 120/2018/CPL/2018, da Comissão Permanente de Licitação que encaminha solicitação de esclarecimento da Senhora Francielle Oliveira, face ao disposto a seguir:

1 - Solicita esclarecimentos sobre a Rede de Distribuição de Média Tensão, sobre o item 11.6.1 - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 MS (VERDE), não pode ser considera, uma vez que deve ser utilizado Cabo de Alumínio Protegido.

Planilha Orçamentária Publicada:

11.6			REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO			
11.6.1	CP-PTR-53	PRÓPRIA	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 MS (VERDE)	M	90,00	R\$ 27,52
11.6.2	CP-PTR-54	PRÓPRIA	CABO AÇO CARBONO ZINCADO 6.4MM 7 FIOS SM-A	M	30,00	R\$ 16,24
11.6.3	CP-PTR-55	PRÓPRIA	ESPAÇADOR LOSANGULAR PARA CABO DE ALUMÍNIO - 15KV	UNI	26,00	R\$ 13,19
11.6.4	CP-PTR-34	PRÓPRIA	ANEL DE AMARRAÇÃO PARA CABO COBERTO 35MM	UN	104,00	R\$ 17,67
11.6.5	CP-PTR-56	PRÓPRIA	SERVIÇO DE CAMINHÃO LINHA VIVA PARA IMPLANTAÇÃO DE 2 POSTES E SERVIÇO DE CONEXÃO.	UN	1,00	R\$ 5.530,43
11.6.6	CP-PTR-33	PRÓPRIA	CONECTOR CUNHA PARA CABO 35 E 50MM²	UN	6,00	R\$ 29,51

Planilha Composição de Custo Publicada:

CP-PTR-53			FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 MS (VERDE)	M			R\$ 21,46
COMPOSICAO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,005	R\$ 14,59	R\$ 0,07
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,005	R\$ 17,96	R\$ 0,09
INSUMO	MERCADO		CABO DE ALUMINO PROTEGIDO 50MM2 - 15KVA XLPE	M	1,000	R\$ 21,30	R\$ 21,30

Insta esclarecer que após análise realizada pela equipe técnica desta Secretaria, verificou-se mero erro material ao descriminar o item em comento e nesse sentido apresentamos abaixo a **CP-PTR-53** com a descrição do item.

[Assinatura]

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

CP-PTR-53			CABO DE ALUMINIO PROTEGIDO 50MM2 - 15KVA XLPE	M			R\$	21,46
COMPOSICAO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,005	R\$ 14,59	R\$	0,07
COMPOSICAO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,005	R\$ 17,96	R\$	0,09
INSUMO	MERCADO		CABO DE ALUMINIO PROTEGIDO 50MM2 - 15KVA XLPE	M	1,000	R\$ 21,30	R\$	21,30

Conforme ilustrado na CP-PTR-53 acima a descrição do item é **CABO DE ALUMINIO PROTEGIDO DE 50MM2 – 15KVA XLPE.**

Várzea Grande 26 de março de 2018.


Karina Arruda
Arquiteta e Urbanista
CAU N° 90873-8