



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VÁRZEA GRANDE**

*Mais por Você. Mais por Várzea Grande.*

SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS  
UNIDADE EXECUTORA LOCAL

Várzea Grande, 28 de Abril de 2022

CI nº 053/2022/SMVO/UEL

Ao Setor de Licitação

**Assunto: Resposta a solicitação de esclarecimento feito pela empresa FAST TECNOLOGIA INDUSTRIAL – CP nº 03/2022**

Prezados

Em resposta à solicitação de esclarecimento feita pela empresa Fast Tecnologia Industrial, enviado via e-mail no dia 25/04/2022, respondemos:

**1 – É correto entendimento que para descarga de fundo do decantador será aceito válvula borboleta manual? Sem acionamento elétricos ou pneumáticos?**

**Resposta:** Todas as válvulas são de acionamento manual.

**2- É correto entendimento que para retro lavagem dos filtros de areia será aceito válvula borboleta manual? Sem acionamento elétricos ou pneumáticos?**

**Resposta:** Todas as válvulas são de acionamento manual.

Atenciosamente,

**DYONI TOSHIO T. HATAQUEIAMA**  
Engenheiro Sanitarista

**MANOEL TEREZA P. SANTOS**  
Assessor Especial

**Pedido de Esclarecimentos - Prefeitura Várzea Grande - ETA Bonsucesso -  
Concorrência Pública 03.2022**

1 mensagem

Leticia Sordi <leticia@fastindustria.com.br>  
Para: licita.pmvg@gmail.com  
Cc: Evelin Toscan <evelintoscan@fastindustria.com.br>

25 de abril de 2022 12:28

Prezada Comissão Especial de Licitação, boa tarde.

Referente a licitação Prefeitura Municipal de Várzea Grande – Concorrência Pública nº 03/2022. Que tem como objeto: *Contratação de empresa especializada para Construção de Estação de Tratamento de Água Potável com capacidade para 125 litros/segundo, na Rod. MT 050, Bairro Jardim Botânico na localidade do distrito de Bonsucesso em Várzea Grande/MT, de acordo com as especificações descritas neste Projeto e seus anexos.*

Solicito por gentileza a resposta dos seguintes esclarecimentos:

**Pedido de Esclarecimento 01:**

É correto entendimento que para descarga de fundo do decantador será aceito válvula borboleta manual? Sem acionamentos elétricos ou pneumáticos?

**Pedido de Esclarecimento 02:**

É correto entendimento que para retro lavagem dos filtros de areia será aceito válvula borboleta manual? Sem acionamentos elétricos ou pneumáticos?

Sem mais para o momento, fico no aguardo do retorno.

Obrigada e boa semana.

Atenciosamente,

**Leticia Sordi**

Assistente de Licitações JR

Dep. de Gerenciamento de Projetos

Fast Tecnologia Industrial

Tel: + 55 49 3555 7250

[www.fastindustria.com.br](http://www.fastindustria.com.br)