



Licitação Obras e Serviços Públicos <licita.pmvg@gmail.com>

Pedido de Esclarecimento - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 03/2022

2 mensagens

Evelin Toscan <evelintoscan@fastindustria.com.br>

25 de maio de 2022 13:03

Para: licita.pmvg@gmail.com

Cc: Leticia Sordi <leticia@fastindustria.com.br>

Prezados, boa tarde!

Referente ao edital, com objeto: "Contratação de empresa especializada para Construção de Estação de Tratamento de Água Potável com capacidade para 125 litros/segundo, na Rod. MT 050, Bairro Jardim Botânico na localidade do distrito de Bonsucesso em Várzea Grande/MT, de acordo com as especificações descritas neste Projeto e seus anexos".

Solicitamos os seguintes esclarecimentos:

1. Está previsto, conforme projeto elétrico presente nos documentos do edital, um centro de comando de motores na ETA denominado "CCM 2 – Pressurizadora (100 CV)". Não está claro quais serão os acionamentos controlados por este CCM. Está correto o entendimento que este CCM é responsável pelo acionamento da bomba de recalque de água tratada, a qual não faz parte do escopo desta licitação (conforme "Esclarecimento 08", publicado em 17/05/2022)?
2. Será aceito pela comissão que todos os documentos apresentados pela licitante estejam assinados através de certificado digital, e que estes permitam a validação da veracidade através de portal homologado pela receita federal ? Por exemplo: O Portal de Assinaturas da Certisign. Link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/VerificadorAssinaturas/Verificador>

Aguardo retorno, obrigada!

Atenciosamente,

**Evelin Toscan**

Assistente de Licitações JR

Departamento Comercial

Fast Tecnologia Industrial

Tel/Fax: + 55 49 3555 7250

www.fastindustria.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]