

ILMO (A). SR (A). PREGOEIRO (A) DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – ESTADO DE MATO GROSSO.

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 37/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 898780/2023
DATA DA SESSÃO: 21/12/2023
HORÁRIO: 10h00min

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA., sociedade empresária limitada com Matriz estabelecida na Av. Pastor Martin Luther King JR., 126, Bloco 10 – ALA A; Sala 401, Del Castilho, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 35.820.448/0001-36 filial localizada em Mato Grosso doravante denominada “WHITE MARTINS, doravante denominada “WHITE MARTINS”, vem, tempestivamente, apresentar o presente,

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

ao edital de licitação em epígrafe, para que, no mérito, todas as solicitações aqui evidenciadas sejam atendidas.

I. DÚVIDAS QUE NECESSITAM DE ESCLARECIMENTO.

1. Edital cita atendimento emergencial 2h, por gentileza solicitamos a ampliação para 24h.
2. Sobre instalação de tanques criogênicos em dois pontos do edital solicitam 4 unidades. Na minuta do contrato página 99, solicitam 3 unidades tanque. Neste caso, peço favor esclarecer qual a quantidade de tanques que deverão ser instalados.

Informo a necessidade de instalação de 04 [Quatro] **Tanques Criogênicos**, sendo 01 [Um] tanque Criogênico para acondicionamento de Oxigênio Líquido, junto ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande -MT, 01 [Um] tanque Criogênico para a UPA IPASE, 01 [Um] tanque Criogênico para a UPA CRISTO REI, tanque Criogênico para a Maternidade Dr. Francisco Lustosa de Figueiredo, incluso sistema estrutural de fixação do tanque para acondicionamento de oxigênio líquido, com capacidade proporcional ao consumo mensal estimado.

Informo a necessidade de instalação e 03 [três] **Centrais de Ar Comprimido**, sendo 01 [Uma] Central para o Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande -MT, 01 [Uma] Central para a UPA IPASE e 01 [Uma] Central para a UPA CRISTO REI.

14. DOS CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. Instalar sem ônus os itens abaixo relacionados:

14.1.1. 04 (quatro) **Tanques Criogênico**, sendo um 01 (Um) tanque Criogênico para acondicionamento de Oxigênio Líquido, junto ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande e 01 (um) tanque Criogênico para UPA IPASE, 01 (um) tanque Criogênico para UPA CRISTO REI e 01 (um) tanque Criogênico para a Maternidade Dr. Francisco Lustosa de Figueiredo, incluso sistemas estruturais de fixação dos tanques para acondicionamento de oxigênio líquido, com capacidades proporcionais aos consumos mensais estimados;

14.1.2. 03 (três) **Centrais de Ar Comprimido Medicinal**, sendo 01 (uma) central para o Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, 01 (uma) central para UPA IPASE e 01 (uma) central para UPA CRISTO REI e sistemas de interligação nas redes de distribuição nas especificações e quantidade conforme descritivo, incluso sistemas estruturais de fixação dos equipamentos, bem como cilindros reservas de Ar Comprimido Medicinal a serem utilizados em caso de inoperância dos Compressores.

14.1.3. A licitante deverá proceder a instalação dos tanques, executar as interligações com as redes existentes e garantindo a continuidade do fornecimento de oxigênio durante o período de instalação.

14.2. A empresa vencedora irá fornecer todas as instalações necessárias para o cumprimento do contrato, incluindo: tanque criogênico para armazenamento e distribuição de Oxigênio Líquido e sistema de vaporização; Cilindros de Oxigênio, cilindro de Ar Comprimido, cilindros reserva, para suprimento automático do tanque de Oxigênio.

9.2. DOS CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO

9.2.1. Instalar sem ônus os itens abaixo relacionados:

9.2.1.1. 03 (três) Tanques Criogênico, sendo um 01 (Um) tanque Criogênico para acondicionamento de Oxigênio Líquido, junto ao Hospital e Pronto Socorro de Várzea Grande e 01 (um) tanque Criogênico para UPA IPASE e 01 (um) tanque Criogênico para UPA CRISTO REI, incluso sistema estrutural de fixação do tanque para acondicionamento de oxigênio líquido, com capacidade proporcional ao consumo mensal estimado;

9.2.1.2. 01 (um) Central de Ar Comprimido Medicinal para atender a Maternidade Dr. Francisco Lustosa de Figueiredo e sistema de interligação na rede de distribuição nas especificações e quantidade conforme descritivo, incluso sistema estrutural de fixação do equipamento, bem como cilindros reservas de Ar Comprimido Medicinal a serem utilizados em caso de inoperância do Compressor.

Nestes termos, p. Deferimento.

Rio de Janeiro, 15 de Dezembro de 2023.



Gerente Nacional de Contas Públicas
Analigia da Silva
RG: 077583300
CPF: 003.791.977-66
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
Tel.: 3279-9151