



Várzea Grande, 28 de Abril de 2022

CI nº 052/2022/SMVO/UEL

Ao Setor de Licitação

Assunto: Resposta a solicitação de esclarecimento feito pela empresa GRATT – CP nº 03/2022

Prezados

Em resposta à solicitação de esclarecimento feita pela empresa GRATT Indústria, enviado via e-mail no dia 26/04/2022, respondemos:

1 – A bomba para retrolavagem dos filtros não está prevista no orçamento. Ela faz parte do escopo de fornecimento?

Resposta: O referido material consta na planilha orçamentária sintética no item 36.11.

2- Constam 2 filtros na planilha sintética, mas 4 na composição de preço unitário. O projeto também indica 2 filtros. Qual a quantidade correta?

Resposta: A quantidade correta é 02 unidades. Existe um erro de digitação apenas na composição de preço unitário. Os valores apresentados são referentes a dois (02) filtros.

3- No orçamento, constam 4 bombas dosadoras de 1.300 L/h. No entanto, o memorial cita a dosagem de coagulante (sulfato de alumínio), floculante (polímero aniônico), alcalinizante (cal hidratada) e desinfetante (hipoclorito de sódio). Será utilizada apenas uma bomba para cada um desses produtos, com essa vazão de 1.300 L/h, sem reserva?

Resposta: Não está previsto bomba reserva nesta etapa e fornecimento.

4- O item da composição 187, "Fornecimento e montagem de 01 floculador em estrutura metálica, conforme projeto executivo", se refere única e exclusivamente aos tanques onde será realizada a floculação, de forma que os motoredutores e agitadores estão previstos nas composições 144 e 145, quais sejam "floculador tipo turbina" e "floculadores mecânicos do tipo paletas"?

Resposta: A composição 187 se refere a fornecimento (estrutura metálica) e montagem (estrutura metálica e floculadores mecânicos) conforme descrito em propostas de fornecimento.

5- Não constam tanques de armazenamento de produtos químicos nas planilhas orçamentárias. Estes não fazem parte do escopo de fornecimento?



Resposta: O fornecimento dos tanques de armazenamento não fazem parte do escopo.

6. O gerador de hipoclorito, referenciado no memorial descritivo, não consta na planilha orçamentária. Este não faz parte do escopo de fornecimento?

Resposta: O fornecimento do gerador de hipoclorito não faz parte do escopo.

7. O edital, memorial e planilhas não fazem referência à startup, pré-operação e operação assistida. Estes itens não fazem parte do escopo de fornecimento da contratada?

Resposta: O startup, pré-operação e operação assistida não faz parte do escopo.

8 – O cronograma físico financeiro na aba do excel está com bloqueio apresentando erros impossível de corrigir.

Resposta: Será disponibilizado a revisão 05 da planilha.

Atenciosamente,

DYONI TOSHIO T. HATAQUEIAMA
Engenheiro Sanitarista

MANOEL TEREZA P. SANTOS
Assessor Especial

Licitação Concorrência Pública nº 03/2022

1 mensagem

Marla Forster - Gratt Indústria <marla@gratt.com.br>
Para: licita.pmvg@gmail.com
Cc: "Andre B. Damasceno - Gratt Indústria" <andre@gratt.com.br>

26 de abril de 2022 15:08

Prezada Comissão de Licitação, Boa tarde!

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

Referente: Concorrência Pública N° 03/2022 – Proc. Adm. N° 789458/2022


Objeto: Contratação de empresa especializada para Construção de Estação de Tratamento de Água Potável com capacidade para 125 litros/segundo, na Rod. MT 050, Bairro Jardim Botânico na localidade do distrito de Bonsucesso em Várzea Grande/MT.

Seguem alguns esclarecimento referente a planilha orçamentária:

1. A bomba para retrolavagem dos filtros não está prevista no orçamento. Ela faz parte do escopo de fornecimento?
2. Constam 2 filtros na planilha sintética, mas 4 na composição de preço unitário. O projeto também indica 2 filtros. Qual a quantidade correta?
3. No orçamento, constam 4 bombas dosadoras de 1.300 L/h. No entanto, o memorial cita a dosagem de coagulante (sulfato de alumínio), floculante (polímero aniônico), alcalinizante (cal hidratada) e desinfetante (hipoclorito de sódio). Será utilizada apenas uma bomba para cada um desses produtos, com essa vazão de 1.300 L/h, sem reserva?
4. O item da composição 187, "Fornecimento e montagem de 01 floculador em estrutura metálica, conforme projeto executivo", se refere única e exclusivamente aos tanques onde será realizada a floculação, de forma que os motoredutores e agitadores estão previstos nas composições 144 e 145, quais sejam "floculador tipo turbina" e "floculadores mecânicos do tipo paletas"?
5. Não constam tanques de armazenamento de produtos químicos nas planilhas orçamentárias. Estes não fazem parte do escopo de fornecimento?
6. O gerador de hipoclorito, referenciado no memorial descritivo, não consta na planilha orçamentária. Este não faz parte do escopo de fornecimento?
7. O edital, memorial e planilhas não fazem referência à startup, pré-operação e operação assistida. Estes itens não fazem parte do escopo de fornecimento da contratada?
- 8 – O cronograma físico financeiro na aba do excel está com bloqueio apresentando erros impossível de corrigir.

Aguardamos retorno.

ATENCIOSAMENTE,



MARLA HELENA FORSTER

GESTÃO DE LICITAÇÕES / COMERCIAL

☎ +55 49 3555-8542

📍 Rua Antônio Pelegrini, 45. Jardim da Serra, Capinzal / SC - 89665-000

🌐 www.gratt.com.br



"Este e-mail é confidencial e somente para uso do destinatário. Se você não for o destinatário pretendido, não deve usar, divulgar, distribuir, copiar ou realizar qualquer outro tipo de tratamento desta mensagem. Caso tenha recebido indevidamente, por favor delete-o imediatamente, inclusive da caixa dos itens excluídos do seu e-mail, e comunique ao remetente."



001_ETA BOM SUCESSO_Orçamento_REV03 (1).xlsx
585K