


LEGENDA

- 01 a 14 - Ar condicionado split de 12.000 BTUs
220v - Unid. Internal +/-10kg / Unid. Externa +/-30kg
- 20 a 72 - Ar condicionado split de 18.000 BTUs
220v - Unid. Internal +/-15kg / Unid. Externa +/-40kg
- 80 a 87 - Ar condicionado split de 36.000 BTUs
220v - Unid. Internal +/-40kg / Unid. Externa +/-70kg
- 90 a 93 - Ar condicionado split de 60.000 BTUs
380v Trifásico- Unid. Internal +/-45kg / Unid. Externa +/-110kg

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

 Schuring & Schuring		Schuring & Schuring Ltda. <small>Escritório Técnico B.E. SCHÜRING - Projeto de Engenharia Av. XV de Novembro, 4881 - Fone: 321.4038 - Cuiabá-MT Fone: (065) 321.5858 - Fax: (065) 623.5068 - E-mail: schuring@terra.com.br</small>	
PROJETO DE LOCAÇÃO DE AR-CONDICIONADO	PROJETO:	PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE Av. Castelo Branco, 2500 - Centro Sul, Várzea Grande - MT	
	RESP. TEC. EXECUÇÃO:	OBRA:	CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
	AUTOR DO PROJETO:	END.:	Av. Castelo Branco, - Centro Sul Várzea Grande - MT
	ASSUNTO: DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADOS SPLIT		
	PEÇAS DE FALHAS/REPAROS UNIDADES EXTERNAS		
TÍT.		DATA:	FOLHA Nº:
ESCALA: 1:100		VERIFICAÇÃO NA OBRA:	02/02