


Pavimento Superior

Pavimento Térreo

LEGENDA

- 01 a 14 - Ar condicionado split de 12.000 BTUs
220v - Unid. Internal +/-10kg / Unid. Externa +/-30kg
- 20 a 72 - Ar condicionado split de 18.000 BTUs
220v - Unid. Internal +/-15kg / Unid. Externa +/-40kg
- 80 a 87 - Ar condicionado split de 36.000 BTUs
220v - Unid. Internal +/-40kg / Unid. Externa +/-70kg
- 90 a 93 - Ar condicionado split de 60.000 BTUs
380v Trifásico- Unid. Internal +/-45kg / Unid. Externa +/-110kg

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

		Schuring & Schuring Ltda. <small>Escritório Técnico B.E. SCHÜRING - Projeto de Engenharia Av. XV de Novembro, 488 - Fátima 2A, Anápolis - Goiás/MT Fone (065) 321 5858 - Fax (065) 623 5958 - E-mail: schuring@terra.com.br</small>		
PROJETO DE LOCAÇÃO DE AR-CONDICIONADO	PROPRIETÁRIO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE Av. Castelo Branco, 2500 - Centro Sul, Várzea Grande - MT	
	RESP. TEC. EXECUÇÃO:		OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE	
	AUTOR DO PROJETO:		END.: Av. Castelo Branco, - Centro Sul Várzea Grande - MT	
	ASSUNTO:		DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADOS SPLIT	
	PEÇAS DETALHADAS		UNIDADES INTERNAS	
TÍT.		DATA:	FOLHA Nº:	
RESCA: 1:100		DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA	31/01/2019	01/02