



Licitação Obras e Serviços Públicos <licita.pmv@gmail.com>

Licitação Concorrência Pública nº 06/2022

3 mensagens

Marla Forster - Gratt Indústria <marla@gratt.com.br>
Para: licita.pmv@gmail.com

25 de maio de 2022 13:03

Prezada Comissão de Licitação, Boa tarde!

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

Referente: Concorrência Pública Nº 06/2022 – Proc. Adm. Nº 805997/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para Construção de Estação de Tratamento de Água Potável com capacidade para 250 litros/segundo, na Estrada da Passagem da Conceição, S/N, Bairro Mirante do Pari localizado no Município de Várzea Grande/MT

1. Para a captação de água bruta deve ser fornecido 01 conjunto (01 operando + 01 reserva) de bomba centrífuga incluso balsa flutuante para cada bomba, correto?
2. É possível os filtros serem dimensionados com câmaras ao invés de unidades separadas? Ex. 02 unidades com três câmaras cada.
3. A retrolavagem dos filtros será através de água e ar, devemos estar fornecendo além do soprador de ar, a bomba para retrolavagem dos mesmos?
4. Deverá ser fornecido tanques de armazenamento de produtos químicos?
5. Para os produtos químicos (cloro, sulfato de alumínio, cal hidratada e polímero aniônico), deverá ser fornecido 04 unidades de bomba dosadora de 1300 L/h cada, sem reserva?
6. Ainda, sobre os produtos químicos, devemos considerar a vazão para bomba de 1300 L/h (conforme planilha de orçamento) ou a vazão de cada bomba e dosagem conforme memorial descritivo e de cálculo?
7. O referente material metálico dos equipamentos e tanque reservatórios poderá ser aço carbono ou aço vitrificado?

Aguardamos retorno,

ATENCIOSAMENTE,

MARLA HELENA FORSTER
GESTÃO DE LICITAÇÕES / COMERCIAL

☎ +55 49 3555-8542
📍 Rua Antônio Pelegrini, 45. Jardim da Serra. Capinzal / SC - 89665-000
🌐 www.gratt.com.br

 **GRATT**
INDÚSTRIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL



"Este e-mail é confidencial e somente para uso do destinatário. Se você não for o destinatário pretendido,

não deve usar, divulgar, distribuir, copiar ou realizar qualquer outro tipo de tratamento desta mensagem.

Caso tenha recebido indevidamente, por favor delete-o imediatamente, inclusive da caixa dos itens excluídos do seu e-mail, e comunique ao remetente."

Licitação Obras e Serviços Públicos <licita.pmvvg@gmail.com>
Para: dyonitoshio@gmail.com

25 de maio de 2022 16:32

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Marla Forster - Gratt Indústria <marla@gratt.com.br>
Para: licita.pmvvg@gmail.com
Cc: Letícia - Gratt Indústria <leticia@gratt.com.br>

31 de maio de 2022 15:57

Boa tarde, Prezada Comissão.

No aguardo das respostas aos esclarecimentos solicitados no e-mail abaixo.

ATENCIOSAMENTE,



MARLA HELENA FORSTER
GESTÃO DE LICITAÇÕES / COMERCIAL
☎ +55 49 3555-8542
📍 Rua Antônio Pelegrini, 45, Jardim da Serra, Capinzal / SC - 89665-000
🌐 www.gratt.com.br

GRATT
INDÚSTRIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL
35 ANOS

"Este e-mail é confidencial e somente para uso do destinatário. Se você não for o destinatário pretendido, não deve usar, divulgar, distribuir, copiar ou realizar qualquer outro tipo de tratamento desta mensagem.

Caso tenha recebido indevidamente, por favor delete-o imediatamente, inclusive da caixa dos itens excluídos do seu e-mail, e comunique ao remetente."

[Texto das mensagens anteriores oculto]