

## Duvida Licitação Município Várzea Grande - Pregão nº26/2021

licitacao@leaoenergia.com.br <licitacao@leaoenergia.com.br>

Qua, 15/09/2021 09:07

Para: pregaosmsg@outlook.com <pregaosmsg@outlook.com>; comercial01@leaoenergia.com.br <comercial01@leaoenergia.com.br>

**Bom dia!**


Referente a licitação do Município Várzea Grande, favor questionar os mesmo.

Questionamentos:

- No edital informa que o Gerador deve ser Carenado, porém não é especificado qual o nível de ruído dessa carenagem, se puderem informar qual o nível de ruído deve ser atendido? (os padrões são 85dB ou 75dB)
- No edital também é informado sobre o quadro de comando, a parte de transferência entre a Rede da Concessionaria e o Gerador, será de responsabilidade da contratante?
- A tensão do Grupo é informado em 220/127 Volts e nas informações do alternador é informado em uma tensão de 480/277 Volts, qual a tensão a ser considerada?
- No alternador também é informado uma potência em 700kVA e no início temos a informação de 230 kVA, pode nos informar qual dessas informações temos que considerar para o Gerador?
- É solicitado um quadro de distribuição com um disjuntor em BT de 480 Volts, qual é a função desse disjuntor? Se tiver um diagrama para nos auxiliar nessa questão.
- A parte de instalação do Grupo Gerador é de responsabilidade da contratante e o Startup é de responsabilidade da contratada?

Qualquer dúvida, estou a disposição!

Atenciosamente,



IURI VIGILATO  
Comercial

- ☎ 43. 3294-6479
- ✉ comercial01@leaoenergia.com.br
- 🌐 www.leaoenergia.com.br
- 📍 Unidade Londrina-PR



- 📘 /leaoenergiamotores
- 📘 /leao.energia

