

27/04/2018

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2018 - Licitação Administração PMVG

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2018

ampla engenharia e construcao ltda <amplacompras@hotmail.com>

qui 26-04-2018 19:18

Para: Licitação Administração PMVG <licita.sma@varzeagrande.mt.gov.br>;

 1 anexo

DÚVIDAS VÁRZEA GRANDE - CONCORRÊNCIA 008-2018.doc;

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Prezados Senhores,

Encaminho em anexo, questionamentos referentes à Concorrência Pública nº 008/2018.
Aguardamos retorno.

Att.

Ampla Engenharia e Construcao Ltda
Fone: (65) 3624-1591

Of. 022/18

Cuiabá, 26 de abril de 2018.

**A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2018

**OBRA: REFORMA, REPAROS E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES
RISCO**

LOCAL: VÁRZEA GRANDE - MT

ASS.: QUESTIONAMENTOS DA PLANILHA DE ORÇAMENTO

Prezados Senhores,

A **AMPLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, após análise da **Planilha de Orçamento da Concorrência Pública nº 008/2018**, vêm através desta, apresentar as seguintes dúvidas que gostaríamos que fossem esclarecidas:

LOTE 01 – EMEB PROF^a. ANGELA JARDIM BOTELHO:

Item 4.1 – TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL – Apresenta o preço para o serviço de **R\$ 13,63/m²**, estando bastante abaixo do valor de mercado. Além disso, gostaríamos de confirmar se a TRAMA será mesmo em AÇO ou MADEIRA?

LOTE 06 – EMEB JAIME VERÍSSIMO DE CAMPOS JUNIOR:

Item 12.7 – VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE, 2 DEMÃOS – Esse item está NEGATIVO na Planilha de Orçamento. Como devo proceder em relação ao item?

Salientamos que os questionamentos ora formalizados, visam tão somente a Adequação da Planilha, de forma a uniformizar as exigências técnicas, sempre dentro dos conceitos que regem a Lei de Licitações.

Sendo o que tínhamos para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente,



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO**

CI n. 141/2018

Várzea Grande-MT, 27 de abril de 2018.

A Ilma Sr.

Karina Cristina de Arruda

Arquiteta e Urbanista

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Prefeitura de Várzea Grande - MT


Assunto: Pedido de Esclarecimento referente à Qualificação Técnica na Concorrência Pública n. 008/2018.

Prezada Senhora,

No sentido de prestar informações solicitadas pela empresa **Ampla Engenharia e Construção Ltda** que foram encaminhadas através de email (anexos) para a Superintendência de Licitação, à respeito da Concorrência Pública supracitada, tendo em vista que parte das solicitações recai sobre pertinência técnica e Projeto Básico, encaminho a vossa senhoria para que manifeste acerca deste.

Cabe ressaltar que a sessão pública de abertura está marcada para dia 08/05/2018 às 08:30, devendo a Administração Pública responder o mais breve possível.

Atenciosamente,


Aline Arantes Correa
Presidente da CPL

Recebido em 27/04/18
KARINA ARRUDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

amar • cuidar • acreditar


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Várzea Grande, 04 de Maio de 2018.

Referente: Concorrência 08/2018

Processo Administrativo: nº. 486353/2017

Objeto:



Contratação de empresa capacitada em execução de obra, para realização de Reforma, Reparos e Manutenção das referidas unidade escolar: EMEB "Profª Angela Jardim Botelho", EMEB "Maria Pedrosa de Miranda", EMEB "Profª Marilce Benedita de Arruda", EMEB "Ednilson Francisco Kolling", EMEB "Ruth Martins Santana" e EMEB "Jayme Veríssimo de Campos de Junior" e na Reforma e Revitalização do Ginásio Poliesportivo "Jorge Mussa", a empresa ganhadora deverá ser responsável no fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, sendo o objeto dividido em 07(sete) lotes de acordo com as especificações descritas neste termo e seus anexos.

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Em atenção a CI nº. 141/SUP.LIC/2018, da Comissão Permanente de Licitação que encaminha solicitação de esclarecimento da Empresa AMPLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, face ao disposto a seguir:

A - Solicita esclarecimentos acerca do Lote 01 - EMEB "PROFª ANGELA JARDIM BOTELHO" onde no item 4.1- TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

1- Apresenta o preço para o serviço de R\$ 13,63m² estando bastante abaixo do valor de mercado.

Resposta: Informamos que o item 4.1 trata-se apenas de uma reforma e manutenção. Foi utilizado o esquema trama de aço composta por ripas para reparação do telhado, que se encontra com alguns vícios construtivos. Assim utilizamos como referência os preços arrolados na planilha da Tabela SINAPI data base dezembro/2017.

Conforme a composição do item demonstrado abaixo:

Caetano Tomaz Junior

[assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

amar • cuidar • acreditar

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

COD	92577	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	ME	
INSUMO	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOCORANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19"	CENTO	0,06200
INSUMO	40644	PERFIL CARTOLA DE AÇO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10" MM, E = 0,8 MM	KG	2,10900
COMPOSICAO	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06700
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04200
COMPOSICAO	93251	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CEF DIURNO. AF_03/2016	CHF	0,00350
COMPOSICAO	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CEF DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,00460

2- A trama será mesmo em aço ou madeira?

Resposta: O item 4.1 especifica TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS.

B - Solicita esclarecimentos acerca do Lote 06 - EMEB "JAYME VERÍSSIMO DE CAMPOS JUNIOR", sobre o item 12.7 - VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE, 2 DEMAOS.

1- Este item se encontra NEGATIVO na planilha orçamentária.

Ressaltamos que, após análise realizada pela equipe técnica desta Secretaria, verificou-se mero erro material ao finalizar a planilha orçamentária, nesse sentido se realizará as devidas correções, retificando a planilha e procedendo a publicação da mesma.


Claudenir Tomas Junior
Engenheiro Civil
CREA/MT 038835


Karina Arruda
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº 90873-8