



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Processo Administrativo nº 747937/2021

Pregão Eletrônico nº 26/2021

1ª ERRATA AO EDITAL

Pregão Eletrônico 26/2021

(PROCESSO N. **747937/2021**)

O Município de Várzea Grande, através do **Fundo Municipal de Saúde**, neste ato representado pelo Secretário Interino **Gonçalo Aparecido de Barros**, por intermédio do Pregoeira Oficial designada pela Portaria n. 02/2021, no uso de suas atribuições legais, torna público para o conhecimento dos interessados a CORREÇÃO no edital **N.26/2021**, em conformidade com a Lei Federal. 10.520/2002, dos Decretos Federais: nº. 3.555/2000, nº. 7.892/2013, nº. 9.488/2018e nº. 10.024/2019, das Leis Complementares. 123/2006, 147/2014 e 155/2016, Leis Municipais nº. 3.515/2010 e 4.092/2015, Decretos Municipais nº. 09/2010, 32/2005, 86/2018 e 54/2019 e suas alterações, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal. 8.666/1993 e demais legislações complementares, e condições estabelecidas neste Edital, e seus anexos. Resolve promover a seguinte RETIFICAÇÃO:

ANEXO I DO EDITAL TERMO DE REFERÊNCIA Nº 31/2021

ONDE SE LÊ:

ITEM	DESCRIÇÃO TÉCNICA
01	Grupo Gerador Diesel Carenado, com potência prime de 230 KVA, Trifásico, tensão de saída 220/127V, 60Hz, quadro de comando com controlador microprocessado, montado na base do grupo gerador. Incluso no fornecimento: 01 (um) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO dotado de 01 Disjuntor de BT 480V, tripolar, projetado para receber o Grupo Gerador. Motor: Motor estacionário de combustão interna por ciclo diesel, com rotação nominal de 1800rpm, dotado de injeção eletrônica, turbo alimentado. Compatível com as solicitações de geração de potência de energia elétrica. O Fabricante deverá informar a quantidade e tipo de montagem dos cilindros, consumo de combustível total nas condições de standby e prime power, o motor deverá ser de construção específica para acionamento de alternadores elétricos, com baixos índices de emissões e máximo aproveitamento do combustível. • Sistema de Governo: Eletrônico. • Sistema de Arrefecimento: Água, através de radiador tropical, com ventilador soprante, tanque de expansão e bomba centrífuga. • Filtros: De ar, tipo seco, com elemento substituível. Filtro de lubrificação, em cartucho substituível e filtro de combustível, tipo descartável. • Sistema Elétrico: 24Vcc dotado de alternador para carga da bateria. • Sistema de Proteção: Termômetro e pressostato, provocando parada do motor nos casos de superaquecimento da água de arrefecimento e baixa pressão do óleo de lubrificação. • Silencioso (escape): Tipo Hospitalar. Oxicatalizador deve estar incluído no conjunto de escape. O motor deve ser dimensionado segundo a Norma: ISO 8528-1:2005. Alternador: • Tipo: Alternador síncrono, trifásico, brushless (sem escovas). • Excitação: Excitatriz rotativa sem escovas com regulador eletrônico de tensão e bobina auxiliar. Potência prime: Igual ou maior que 635kVA.



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Processo Administrativo nº 747937/2021

Pregão Eletrônico nº 26/2021

- Potência standby: Igual ou maior que **700kVA**
- Tensão: Trifásico **480/277Vca.**
- Frequência: 60 Hz.
- Ligação: Estrela com neutro acessível.
- Número de polos: 4.
- RPM: 1800.
- Grau de proteção: No mínimo IP-21.
- Classe de Isolamento: no mínimo H.
- Regulação: Regulador de tensão eletrônico para mais/menos 2% em toda faixa de carga.
- Refrigeração: Ventilador montado no próprio eixo.

Equipamento deverá ser de fabricação nacional e terá que atender as leis ambientais nacionais, estaduais e municipais quanto a emissão de poluentes. Apresentar documento comprobatório expedido pelo fabricante de que os equipamentos propostos estão cobertos por garantia integral, contra qualquer defeito de projeto, fabricação e desempenho do equipamento quando em condições normais de uso e manutenção de acordo com o prazo não inferior a 12 (doze) meses ou 1.000 horas de trabalhos registrados no horímetro, contados a partir da data de entrega formal do equipamento à Maternidade. Conter na proposta declaração de que no preço a ser praticado estão incluídas todas as despesas legais incidentes, diretas e indiretas e despesas de entrega e instalação do equipamento no endereço indicado no item 1 deste Termo de Referência, inclusive despesas com transporte horizontal e vertical do equipamento. No valor da proposta deverá estar incluso os impostos, frete, taxas, seguros e quaisquer outras despesas que incidam direta ou indiretamente na aquisição do referido equipamento. A fornecedora dos equipamentos deverá fornecer também, junto com o equipamento, os diagramas elétricos e eletrônicos, especificações mecânicas, manual de operação, e os resultados dos testes e comissionamento do equipamento, bem como o fornecimento dos projetos executivos de montagem e especificação dos equipamentos fornecidos e instalados.

LEIA SE:

ITEM	DESCRIÇÃO TÉCNICA
01	Grupo Gerador Diesel Carenado, com potência prime de 230 KVA, Trifásico, tensão de saída 220/127V, 60Hz, quadro de comando com controlador microprocessado, montado na base do grupo gerador. Incluso no fornecimento: 01 (um) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO dotado de 01 Disjuntor de BT 480V, tripolar, projetado para receber o Grupo Gerador. Motor: Motor estacionário de combustão interna por ciclo diesel, com rotação nominal de 1800rpm, dotado de injeção eletrônica, turbo alimentado. Compatível com as solicitações de geração de potência de energia elétrica. O Fabricante deverá informar a quantidade e tipo de montagem dos cilindros, consumo de combustível total nas condições de standby e prime power, o motor deverá ser de construção específica para acionamento de alternadores elétricos, com baixos índices de emissões e máximo aproveitamento do combustível. • Sistema de Governo: Eletrônico. • Sistema de Arrefecimento: Água, através de radiador tropical, com ventilador soprante, tanque de expansão e bomba centrífuga. • Filtros: De ar, tipo seco, com elemento substituível. Filtro de lubrificação, em cartucho substituível e filtro de combustível, tipo descartável. • Sistema Elétrico: 24Vcc dotado de alternador para carga da bateria. • Sistema de Proteção: Termômetro e pressostato, provocando parada do motor nos casos de superaquecimento da água de arrefecimento e baixa pressão do óleo de lubrificação. • Silencioso (escape): Tipo Hospitalar. Oxidizador deve estar incluído no conjunto de



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Processo Administrativo nº 747937/2021

Pregão Eletrônico nº 26/2021

escape.

O motor deve ser dimensionado segundo a Norma: ISO 8528-1:2005.

Alternador:

- Tipo: Alternador síncrono, trifásico, brushless (sem escovas).
- Excitação: Excitatriz rotativa sem escovas com regulador eletrônico de tensão e bobina auxiliar. Potência prime: Igual ou maior que 635kVA.
- Potência standby: Igual ou maior que 230 kVA
- Tensão: Trifásico 220/127Vca.
- Frequência: 60 Hz.
- Ligação: Estrela com neutro acessível.
- Número de polos: 4.
- RPM: 1800.
- Grau de proteção: No mínimo IP-21.
- Classe de Isolamento: no mínimo H.
- Regulação: Regulador de tensão eletrônico para mais/menos 2% em toda faixa de carga.
- Refrigeração: Ventilador montado no próprio eixo.

Equipamento deverá ser de fabricação nacional e terá que atender as leis ambientais nacionais, estaduais e municipais quanto a emissão de poluentes. Apresentar documento comprobatório expedido pelo fabricante de que os equipamentos propostos estão cobertos por garantia integral, contra qualquer defeito de projeto, fabricação e desempenho do equipamento quando em condições normais de uso e manutenção de acordo com o prazo não inferior a 12 (doze) meses ou 1.000 horas de trabalhos registrados no hodômetro, contados a partir da data de entrega formal do equipamento à Maternidade. Conter na proposta declaração de que no preço a ser praticado estão incluídas todas as despesas legais incidentes, diretas e indiretas e despesas de entrega e instalação do equipamento no endereço indicado no item 1 deste Termo de Referência, inclusive despesas com transporte horizontal e vertical do equipamento. No valor da proposta deverá estar incluso os impostos, frete, taxas, seguros e quaisquer outras despesas que incidam direta ou indiretamente na aquisição do referido equipamento. A fornecedora dos equipamentos deverá fornecer também, junto com o equipamento, os diagramas elétricos e eletrônicos, especificações mecânicas, manual de operação, e os resultados dos testes e comissionamento do equipamento, bem como o fornecimento dos projetos executivos de montagem e especificação dos equipamentos fornecidos e instalados.

- **Ratificam-se os demais itens e cláusulas do Edital.**
- **Tendo em vista que as alterações não prejudicaram os licitantes por ter tempo hábil, na formulação de suas propostas, devido que os itens foram cotados com valores corretamente.**
- **Prazo do certame permanecerá na data de 24 de setembro de 2021, às 10h00min – horário de Brasília.**

Várzea Grande-MT, 20 de setembro de 2021.

Gonçalo Aparecido de Barros
Secretário Interino de Saúde/SMSVG
Assinado nos autos