



Várzea Grande, 31 de Maio de 2022

CI nº 064/2022/SMVO/UEL

Ao Setor de Licitação

Assunto: Resposta a solicitação de esclarecimento feito pela empresa TEQUALY – CP nº 03/2022

Prezados

Em resposta à solicitação de esclarecimento feita pela empresa Tequaly, enviado via e-mail no dia 17/05/2022 através do Srº Pablo Garcia, respondemos:

1 – “De acordo com a planilha de preços 001_ETA BOM SUCESSO_Orçamento_REV05 na aba PLANILHA SINTÉTICA no item 3.1 (print abaixo) é solicitada a oferta de dois conjuntos de motobombas de 50 cv – 450 m³/h porem de acordo com nosso dimensionamento para atender a altura manométrica de 76 mca e vazão de 150 l/s que constam em projeto teríamos que ter uma bomba de 200 CV, para usarmos uma bomba de 50 cv conforme planilha teríamos que ter uma altura manométrica em torno de 20 mca. ... Ou seja favor confirmar se a altura manométrica de 76 mca prevista em projeto e a potência da bomba de 50 cv previsto em planilha estão corretas.”

Resposta: A altura manométrica de 76 mca está correta. Pedimos a esta empresa e as DEMAIS participantes do processo licitatório que desconsiderem em suas propostas a precificação do conjunto moto bomba descrito no item 3.1. O mesmo será adquirido diretamente pela Prefeitura posteriormente.

Atenciosamente,

DYONI TOSHIO T. HATAQUEIAMA
Engenheiro Sanitarista

MANOEL TEREZA P. SANTOS
Assessor Especial