

EXAME INTR. 01 e 02, QUES. IMOBILIZAÇÃO/ROTURA.		
Divisão		H-3
Altura		Um pavimento
Tabela 1	a	0
	b	
Tabela 2	Y	5
		7
Tabela 3	Acceso e descargo	30
	Escadas e rampas	22
	Portas	50
	Varandas	30
Tabela 4	Existente	40
Tabela 5	Saídas	2
	Existente	
Tipo de Escada		
População Total		Uma pessoa e meia por leito + uma pessoa por 7m ² de área por ambulatório

EXAME INDIF. 01 e 02, GESSO IMOBILIZAÇÃO/FRATURA.				
Pavimento Único – Descrição – Divisão H-3 – 1 Pessoa e meia por leito + 1 pessoa por 7m² de área por ambulatório.				
Área computada (m²)	População	Capacidade da unidade de passagem – C	Metragem das saídas	
			Exigido	Existente
31,98	31,98/7 = 5 pessoas	30	0,17 x 0,55 = 0,09m	3 portas de 0,90m = 2,70M

ATENDIMENTO SOCIAL - CLASSIFIC. DE RISCO, ARQUIVO MÉDICO, ÁREA DE RECEPÇÃO.				
Pavimento Único - Descrição - Divisão H-3 - 1 Pessoa e meia por leito + 1 pessoa por 7m² de área por ambulatório.				
Área computada (m²)	População	Capacidade da unidade de passagem - C	Metragem das saídas	
			Exigido	Existente
38,23	38,23/7=	30	0,20 x 0,55=	1 porta de 0,70m 2 portas de 0,90m

GUARDA TEMPORÁRIA, HIGIENIZAÇÃO, SALA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA POSTO DE SERVIÇO E ENFERMAGEM			
Pavimento Único – Descrição – Divisão H-3 – 1 Pessoa e meia por leito + 1 pessoa por 7m² de área por ambulatório.			
Área computada (m²)	População	Capacidade da unidade de passagem – C	Metragem das saídas
			Exigido
			1 porta de 1,10m

População Total	Uma pessoa e meia por leito ou duas pessoas por 7m ² de área por ambulatório		
ESPERA PARA PÚBLICO E PACIENTES 01. CIRCULAÇÃO 01.			
Pavimento Único - Descrição - Divisão H-3 - 1 Pessoa e meia por leito + 1 pessoa por 7m ² de área por ambulatório.			
Área computada (m ²)	População	Capacidade da unidade de nascimento - C	Metragem das saídas Exlido Existente

População Total	Uma pessoa e meia por leito + uma pessoa por 7m ² de área por ambulatório
------------------------	--

ESPERA PARA PÚBLICO E PACIENTES 02. CIRCULAÇÃO 02.

Pavimento Único – Descrição – Divisão H-3 – 1 Pessoa e meia por leito + 1 pessoa por 7m² de área por ambulatório.

Área construída	Capacidade da unidade	Metragem das saídas
------------------------	------------------------------	----------------------------

Tabela 1	α	0
	β	.
	γ	S
Tabela 2		Z
Tabela 3	Acesso e descarga	30
	Escadas e rampas	22
	Portas	30

Ativa		Out parâmetro
Tabela 1	α	0
	β	.
	γ	S
Tabela 2		Z
Tabela 3	Acesso e descarga	30
	Escadas e rampas	22

Tipo		PQS	H ₂ O	CO ₂
Peso (kg ou L)		6Kg	10L	6Kg
Capacidade extintora		10B	2A	2B
Distância máxima a percorrer	Exigido	20m	20m	20m
Área de cobertura		500m	500m	500m
Altura de instalação	Exigido	1,80m	1,80m	1,80m


Sinalização (Básica e/ou Complementar)			
Tipo	Forma	Cor do fundo	Cor do símbolo
Refletiva	Retangular	Verde	Fotoluminescente

ENQUADRAMENTO	
Tipo de sistema	Conjunto de Blocos Autónomos
Autonomia do sistema	6 Horas
Altura de instalação	2,50m
Distância entre os pontos	10,00m

A horizontal number line with arrows at both ends. The line is marked with integers from -10 to 10. The numbers are placed at regular intervals along the line.



LEGENDA		QTD
	PLACAS COM INDIÇÃO DE SADA FOTOLUMINESCENTE.	04
	PLACAS COM SETA DE INDIÇÃO DE SADA FOTOLUMINESCENTE.	01
	PLACAS COM SETA DE INDIÇÃO DE SADA FOTOLUMINESCENTE.	03
	PLACAS COM SETA DE INDIÇÃO DE SADA FOTOLUMINESCENTE.	03
	PLACAS COM SETA DE INDIÇÃO DE SADA FOTOLUMINESCENTE.	05
	PLACAS DE INDIÇÃO DOS EXTINTORES, FOTOLUMINESCENTE.	16
	PLACAS DE INDIÇÃO DOS HIDRANTES, FOTOLUMINESCENTE.	04
	PLACAS DE INDIÇÃO DAS SIRENES, FOTOLUMINESCENTE.	10
	PLACAS DE INDIÇÃO ABRIGO DAS MANGUEIRAS, FOTOLUMINESCENTE.	04
	BLOCO AUTÔNOMO DE LUZ DE EMERGÊNCIA, COM LÂMPADAS DE 2x8 WATT COM AUTOMATISMO E BATERIA, INSTALADO NA PAREDE.	24
	EXTINTOR DE FOG-SEC.	13
	EXTINTOR DE CO2-SEC.	01
	EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA, 10 LITROS.	08
	ROTA DE FUGA - DIREÇÃO A SEGUIR	17
	ROTA DE FUGA - SADA FINAL	01
	BARRA ANTIPÂNICO	04

CARIMBO DO CREA:	CARIMBO DA PREFEITURA:
 ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS COORDENAÇÃO DE PROJETOS SITE: www.amm.org.br E-MAIL: centraldeprojetosamm@gmail.com ADM. NEURILAN FRAGA 	
TIPO DE OBRA:	MODALIDADE:
OBRA:	CONSTRUÇÃO
PROPRIETÁRIO/ CNPJ:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CRISTO REI - PORTE I PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE CNPJ: 03.507.548/0001-10
ENDEREÇO:	AVENIDA DOM ORLANDO CHAVES, ESQUINA COM AVENIDA H-I, LOTEAMENTO CRISTO REI, VARZEA GRANDE - MT.
AUTOR DO PROJETO:	GEISE MEDEIROS SILVA <i>Eng. Civil / Seg. do Trabalho</i> CREA 120825001-9
RESPONSÁVEL TÉCNICO P/ OBRA:	
PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - PSCIP	
ASSUNTO:	
DATALHE DA PRANCHA: SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, EXTINTORES, SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA.	
COORDENADAS GEográficas DATA DE ENTREGA: 20/12/2016 REVISÃO: 1° - 00/00/0000 ESCALA: INDICADA ART: 000000-0	LATITUDE: 15°39'02.34"S LONGITUDE: 56°05'57.99"O QUADRO DE ÁREAS TAXA DE OCUPAÇÃO: % COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO: % ÁREA TOTAL DO TERRENO: 4672,35m² ÁREA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL: 938,30m² ÁREA EDIFÍCIOS ANEXOS: 63,17m² ÁREA TOTAL: 1031,47m² ÁREA TOTAL DE COBERTURA: 1160,41m²
 INC FOLHA Nº 03 / 05 	