



Licitação PMVG <licita.smavg@gmail.com>

Edital Concorrência 05/2019 - Orla do Rio Cuiabá

1 mensagem

geosolo <geosolo@geosolo.com.br>

19 de setembro de 2019 10:46

Para: Licitação PMVG <licita.smavg@gmail.com>

Cc: murajr@gmail.com

À

CPL

Ref.: Concorrência nº 05/2019 - Orla do Rio

Tendo em vista que entendemos que o principal propósito desta obra seja a recuperação da margem do rio Cuiabá com a correção das erosões existentes ao lado da Alameda Julio Muller próximo à Rua Lucio Frutuoso, reiteramos solicitação de esclarecimentos sobre:

- 1) não encontramos nos anexos do Edital o que está previsto para a execução da recuperação das erosões existentes;
- 2) não encontramos detalhes executivos do item anterior nos projetos, nos orçamentos nem no memorial descritivo;
- 3) como será a fundação dos muros de gabião previstos sob o centro cultural, onde a projeção das plantas do muro e das edificações "cai dentro" onde o Rio está atualmente, isto é, onde a erosão avançou margem adentro chegando na Alameda; como deverão ser executados os trabalhos dentro do rio?

Considerando-se que o item 4.2.2 do edital prevê possibilidades de aditivos de serviços durante a execução, parece contraditório o regime de execução deste edital ser de "empreitada por preço global", pois já está se admitindo a necessidade de adequações no Projeto no processo licitatório.

O conjunto do projeto da revitalização da orla do rio ficou maravilhoso, porém acreditamos que as questões aqui levantadas devem ser as primeiras ações em intervenções desta natureza e necessitam estudo aprofundado diante da complexidade de execução e do alto custo.

Geosolo Ltda.

Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
<https://www.avast.com/antivirus>

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO

CÓPIA

Cl n. 349/2019

Várzea Grande-MT, 19 de setembro 2019.

Ao Ilmo Sr.

Luiz Celso Morais de Oliveira

Secretário Municipal de Viação e Obras

Prefeitura de Várzea Grande - MT


Assunto: Questionamentos referente a Concorrência nº 05/2019, objeto: Contratação de Empresa Especializada para a Execução das Obras do Complexo da Orla do Rio Cuiabá em Várzea Grande – MT, contendo Apoio a Obra – Administração de Obra e Serviços gerais, Arquitetura e Elementos de Urbanismo – Edificações, Infraestrutura – terraplanagem, Pavimentação, Urbanismo e paisagismo, conforme projetos orçamentos anexos, na cidade de Várzea Grande – MT.

Senhor Secretário,

Encaminhamos os questionamentos da empresa **GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA** que foi remetido via e-mail para a Comissão Permanente de Licitação, conforme anexo, à respeito da Concorrência supracitada. Tendo em vista que as solicitações recaem sobre pertinência técnica; não concerne a CPL se manifestar sobre pedidos referente a Projeto Básico, Planilha Orçamentária, Memoriais Descritivos e Projetos.

Cabe ressaltar que a sessão pública de abertura está marcada para dia **24/09/2019** às **08h30min**, horário local, encaminho a vossa senhoria para que se manifeste acerca deste o mais breve possível.

Atenciosamente,


Aline Arantes Correa

Presidente da Comissão Permanente de Licitação



Licitação PMVG <licita.smavg@gmail.com>

Edital Concorrência 05/2019 - Orla do Rio Cuiabá

Enodes Soares <arq.enodes@gmail.com>
Para: Licitação PMVG <licita.smavg@gmail.com>

23 de setembro de 2019 13:16

Segue a resposta.

ATT

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Me. ENODES SOARES
ARQUITETO URBANISTA
CAU: A56.503-2
(65) 99929-9939

2 anexos

CI N° 016-2019- PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - CONCORRENCIA ORLA DA ALAMEDA JULIO MULLER 02.pdf
505K



CI N° 016-2019- PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - CONCORRENCIA ORLA DA ALAMEDA JULIO MULLER.pdf
540K



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

amar • cuidar • acreditar

CI N.º 016/ASS. ESTR./2019

Várzea Grande-MT, 23 de Setembro de 2019.

A SRA.

ALINE ARANTES CORREA

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Prezada Presidente,

Recebi nesta secretaria, encaminhamento solicitando esclarecimentos referente a Concorrência Pública nº 005/2019 referente a Contratação de empresa especializada para a execução das obras do Complexo da Orla do Rio Cuiabá em Várzea Grande – MT, feita pela empresa GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA.

Pois bem diante da solicitação procedi com a análise do processo, verificando toda a documentação publicada e os itens solicitados no edital. Respondendo às perguntas elaboradas pela empresa abaixo:

- 1) *não encontramos nos anexos do Edital o que está previsto para a execução da recuperação das erosões existentes;*

RESPOSTA: O ITEM JÁ RESPONDIDO NA CI Nº 014/2019, POREM OS DETALHES ESTÃO PUBLICADOS NOS ANEXOS DO EDITAL.

- 2) *não encontramos detalhes executivos do item anterior nos projetos, nos orçamentos nem no memorial descritivo;*

RESPOSTA: O ITEM JÁ RESPONDIDO NA CI Nº 014/2019, E OS DETALHES ESTÃO NOS PROJETOS EM ANEXO.

- 3) *como será a fundação dos muros de gabião previstos sob o centro cultural, onde a projeção das plantas do muro e das edificações "cai dentro" onde o Rio está atualmente, isto é, onde a erosão avançou margem adentro chegando na Alameda; como deverão ser executados os trabalhos dentro do rio?*



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

amar • cuidar • acreditar

RESPOSTA: OS TRABALHOS DEVERÃO OCORRER CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO APRESENTADO NESTA LICITAÇÃO E O TRABALHO DE ESCAVAÇÃO DO MURO ONDE ESTÁ A EROSÃO SERÁ TRABALHADO COM UMA ENCECADEIRA.


Considerando-se que o item 4.2.2 do edital prevê possibilidades de aditivos de serviços durante a execução, parece contraditório o regime de execução deste edital ser de "empreitada por preço global", pois já está se admitindo a necessidade de adequações no Projeto no processo licitatório.

RESPOSTA: INTERPRETAÇÃO DO INTERESSADO, A LEI DE LICITAÇÃO PERMITE ADITIVOS EM OBRAS E SERVIÇOS.

O conjunto do projeto da revitalização da orla do rio ficou maravilhoso, porém acreditamos que as questões aqui levantadas devem ser as primeiras ações em intervenções desta natureza e necessitam estudo aprofundado diante da complexidade de execução e do alto custo.

RESPOSTA: O PROJETO OBJETO DESTA LICITAÇÃO FOI ELABORADO POR PROFISSIONAL TÉCNICO HABILITADO, ONDE O MESMO APRESENTA SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA.

Atenciosamente,


ARQ. Msc. ENÓDES SOARES FERREIRA
Assessor de Gestão
Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos