



Licitação Obras e Serviços Públicos <licita.pmv@gmail.com>

Pedido de Esclarecimento - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 03/2022

2 mensagens

Evelin Toscan <evelintoscan@fastindustria.com.br>

18 de maio de 2022 16:31

Para: licita.pmv@gmail.com

Cc: Leticia Sordi <leticia@fastindustria.com.br>

Prezados, boa tarde!

Referente ao edital, com objeto: "Contratação de empresa especializada para Construção de Estação de Tratamento de Água Potável com capacidade para 125 litros/segundo, na Rod. MT 050, Bairro Jardim Botânico na localidade do distrito de Bonsucesso em Várzea Grande/MT, de acordo com as especificações descritas neste Projeto e seus anexos".

Solicitamos o seguinte esclarecimento:

- De acordo com a planilha "2022.05.05 - 001 ETA BOM SUCESSO_Orçamento_REV05 (2)" no item "4.5 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, PN 10", da a entender que a tubulação da adutora até a ete será em TUBO DE PVC, porém nas pranchas em dwg menciona tubulação em PEAD, gostaria do esclarecimento de qual tubulação será aceita, pois entre os dois materiais mencionados possui uma grande diferença de custo.

Aguardo retorno, obrigada!

Atenciosamente,

**Evelin Toscan**

Assistente de Licitações JR

Departamento Comercial

Fast Tecnologia Industrial

Tel/Fax: + 55 49 3555 7250

www.fastindustria.com.br

Licitação Obras e Serviços Públicos <licita.pmv@gmail.com>

23 de maio de 2022 11:41

Para: dyonitoshio@gmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

